




## **"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй**

България, 3321 гр. Козлодуй тел. 359 973 7 35 30, факс 359 973 7 60 27



ДО  
**ВСИЧКИ ФИРМИ**  
**УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС ПО ОФЕРТИ**  
**ЗА ДОСТАВКА НА ПОМПИ ПОТОПЯЕМИ**  
**МОНОБЛОК ЗА ЧИСТА ВОДА**  
**ПО ОБЯВЛЕНИЕ №16907/29.09.2009г.**

**ОТНОСНО:** Постъпили въпроси от фирми относно уточняване на технически характеристики.

Уважаеми Господа,

Представям на Вашето внимание отговорите на поставените въпроси.

1. Въпрос: Помпите да бъдат потопяеми или моноблок - запитването е от фирма производител.  
Отговор: Помпите са потопяеми, но поради това, че двигател и помпа са в един корпус са определени като моноблок.
2. Въпрос: Какви са параметрите на чистата вода?  
Отговор: Водата е условно чиста със съдържание на мех. примеси до 0,5мм и рН от 0 до14.
3. Въпрос: Водата ще се вади от резервоар или от друг източник?  
Отговор: Водата ще се изпомпва от бетонен резервоар.
4. Въпрос: От какво ниво ще се вади водата /на какво ниво ще бъдат потопени помпите/?  
Отговор: Помпите ще са потопени на дълбочина ~ 4 до 5 метра.
5. Въпрос: При дадената делителна окръжност на присъединителния фланец 180мм, колко отвора и с какъв диаметър трябва да бъдат?  
Отговор: Фланеца е с 8 бр. отвори с диаметър ф16,6мм.
6. Въпрос: При възможност ни съобщете типа и производителя на съществуващите помпи за ориентация на това какво точно искате.
7. Въпрос: Ако търсените помпи трябва да заменят стари такива и особено ако държите помпите да са от същия модел/производител, моля да ни информирате какъв е модела и производителя на помпите.  
Отговор: Нямаме възможност да съобщим производителя на съществуващите.
8. Въпрос: Дали търсените помпи трябва да заменят вече налични такива или са за нов проект?  
Отговор: Ще заменят налични.
9. Въпрос: Моля посочете какъв е диаметърът на сондажа или максималния диаметър на помпите.  
Отговор: Диаметър на помпата ~ 300мм.
10. Въпрос: Имате ли специални изисквания към материалите на помпата?  
Отговор: Няма специални изисквания към материалите.
11. Въпрос: При доставка помпите обикновено се придружават от декларация за съответствие от завода-производител. Моля да потвърдите, дали това отговаря на формулировката "сертификат за съответствие" от обявлението за конкурса. Ако то не съответства, моля дефинирайте спрямо кой стандарт / норма се изисква да е сертифицирането.  
Отговор: При доставка помпите да са придружени с декларация за съответствие, декларация за произход, технически паспорт.

12. Въпрос: Според нас всички документи, изброени да придружават стоката са част от техническия паспорт на изделието. Тъй като той фигурира като отделна позиция, моля да уточните какво разбирате под технически паспорт. (например, ако става дума за чертежите на помпата и списъка с резервните части).

Отговор: Техническият Паспорт да съдържа и инструкции за съхранение, инструкция за експлоатация, инструкция за монтаж, чертежи, спецификации на детайлите с описание на материалите, резервни части, гаранционни карти и други документи съгласно практиката на производителя

13. Въпрос: Задължителен ли е присъединителния размер DN100? Само за пример - помпи с подобни характеристики завършват обикновено на присъединяване резба G4" или G3".

Отговор: Присъединителния размер DN100 е задължителен.

Всички останали условия в обявлението остават непроменени.

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ЗА ПИЕ



БОРГИ КИРКОВ