

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 47314

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на резервни части за оборудване СВРК”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 30.07.2021 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 10.08.2021 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация

Блок: 5,6

Система: HD

Подразделение: СУЗ и РК, цех СКУ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на резервни части за системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК) на 5 и 6ЕБ

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. Изисквания
1	124511	Блок системен	Блок системен КУМП.466219.003 на основата на сървъра Hewlett-Packard DL 360e Gen 8 (9), честота на шината на централния процесор, ГХц 1.333, обем на кеш-паметта (на един процесор)- Мбайт 10.0, обем на флаш-паметта -Гбайт 4.0, обем на ОЗУ- Гбайт 4.0, тип на интерфейса на запамятаващото устройство на твърдия диск SAS ,обем на паметта на едно запамятаващо устройство на твърдия диск Гбайт 600, брой на запамятаващите устройства на твърдия диск-2бр. , тип на дисковата подсистема. RAID 1 , сумарен обем на паметта на запамятаващото устройство на твърдия диск (предвид типа на дисковата подсистема), Гбайт 600, тип на запамятаващото устройство на оптичския диск DVD-RW SATA , за СВРК /Система за вътрешно реакторен контрол/	бр.	2	КУМП.466219.003	-

2	124513	Блок за разпределяне на захранването	Блок за разпределяне на захранването PDUMH15HVNET осигурява разпределянето на електрозахранването от ИБП за оборудването, влизащо в състава на шкафа и изобразява използвания от шкафа ток в амperi, а също така осигурява контрол на температурата и състоянието на вратите на шкафа (отворено/затворено), контролът на температурата и състоянието на вратите на шкафа се извършва с помощта на датчика ENVIROSENSE за СВРК /Система за вътрешно реакторен контрол/.	бр.	2	-	-
---	--------	---	--	-----	---	---	---

Забележка:

Резервните части предназначени за система СВРК предмет на настоящата техническа спецификация са квалифицирани съответно:

Класификационно обозначение на оборудването по СВРК е ЗН по НП-001-97 - /Общи положения за обезпечаване безопасността на атомни централи. ОПБ-88/97, ПНАЭ Г-01-011-97, Москва, 1997/.

Оборудването на СВРК е 2 категория на сеизмоустойчивост, съгласно /Норми за проектиране на сеизмоустойчиви атомни централи. НП-031-01, Москва, 2001/.