

Пазарна консултация №47834 с предмет „Доставка на SF6 (елегаз) анализатор”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на SF6 (елегаз) анализатор”

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганата апаратура, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС – в цената да е включен транспорт и обучение /ако се налага/ на персонал за работа с апаратурата;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок, време за реакция при възникнал дефект, време за отстраняване на дефекта;
- информация за производителя на апаратурата;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 20.10.2021г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения е 25.10.2021 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъдат публикувани в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Емилия Митева – Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 34 83, e-mail: EGMiteva@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация-табличен вид;
2. Образец за индикативно предложение.



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ЦЕХ ОРУ


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на SF₆ (елегаз) анализатор

№	Технически характеристики	
1	Измерване на концентрация SF₆	
1.1	Обхват	0-100 об.%
1.2	Точност	±0,5 об.%
1.3	Програмируеми прагове за аларма	0-100 об.%
2	Съдържание на влага (температура на оросяване)	
2.1	Обхват	-60 до +20°C
2.2	Точност	±4°C
2.3	Програмируеми прагове за аларма	-60 до +20°C
3	Съдържание на SO₂	
3.1	Обхват	0-500 ppm
3.2	Точност	±2%
3.3	Програмируеми прагове за аларма	0-500 ppm
4	Тегло	До 25kg
5	Допустимо налягане на входа	До 35 bar
6	Работна температура	0°C до +40°C
7	Захранващо напрежение	100V ÷ 240VAC 50Hz
8	Захранване с вградена акумулаторна батерия и възможност за лесна подмяна	Възможност за поне 5 измервания
9	Интерфейс	USB/LAN
10	Време за измерване	< 10 мин
11	Дължина на свързващия маркуч със съоръженията	5m÷7m
12	Запис на измервания	>400
13	Възможност за повече измервания с една проба.	≥3
14	Изтеглената проба газ да може да се изпомпва обратно в камерата на съоръжението	До 10bar
15	Нулева емисия на SF ₆ газ в атмосферата при измерването	
16	Преходници за връзка със съоръженията	DN8, DN20

НАЧАЛНИК ЦЕХ ОРУ:

заличено по
ЗЗЛД

КАЛИН СТОЯНОВ



Индикативно предложение по проведена пазарна консултация № 47834
с предмет "Доставка на SF6 (елегаз) анализатор":

от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	ID	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-во	М.ед.	Ед.цена без ДДС	Обща ст-ст
1						
2						

Срок на доставка
Условие на доставка
Гарнционен срок, гаранционни условия - време за реагиране и отстраняване
на дефект
Производител
Съпроводителна документация при доставка