

Покана за пазарна консултация № 48328 с предмет „Доставка на уплътнителни пръстени за ЕД на ГЦП, производство на “Уралгидромаш”

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на уплътнителни пръстени за ЕД на ГЦП, производство на “Уралгидромаш”

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока/

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 28.01.2022г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 02.02.2022г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Тихомир Ангелов – Експерт „Маркетинг“, тел. +359 973 7 40 14, e-mail: tiangelov@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна ед.	К-во	За двигатели
1.	36782	Прокладка	Прокладка, съгл. черт. № 8БП.371.814 на производителя; за електродвигател ВАЗ 215/109-6АМ05 /на ГЦП/	Бр.	5	5,6YD10,20,30,40D01-D
2.	36783	Прокладка	Прокладка, съгл. черт. № 8БП.371.814-01 на производителя; за електродвигател ВАЗ 215/109-6АМ05 /на ГЦП/	Бр.	5	5,6YD10,20,30,40D01-D
3.	36784	Прокладка	Прокладка, съгл. черт. № 8БП.371.814-03 на производителя; за електродвигател ВАЗ 215/109-6АМ05 /на ГЦП/	Бр.	5	5,6YD10,20,30,40D01-D
4.	36785	Прокладка	Пръстен, съгл. черт. № 8БП.371.943 на производителя; за електродвигател ВАЗ 215/109-6АМ05 /на ГЦП/	Бр.	5	5,6YD10,20,30,40D01-D
5.	36786	Прокладка	Пръстен, съгл. черт. № 8БП.371.943-01 на производителя; за електродвигател ВАЗ 215/109-6АМ05 /на ГЦП/	Бр.	10	5,6YD10,20,30,40D01-D
6.	36787	Прокладка	Пръстен, съгл. черт. № 8БП.371.943-02 на производителя; за електродвигател ВАЗ 215/109-6АМ05 /на ГЦП/	Бр.	5	5,6YD10,20,30,40D01-D
7.	36788	Прокладка	Пръстен, съгл. черт. № 8БП.374.062 на производителя; за електродвигател ВАЗ 215/109-6АМ05 /на ГЦП/	Бр.	10	5,6YD10,20,30,40D01-D
8.	36789	Прокладка	Пръстен, съгл. черт. № 8БП.374.062-01 на производителя; за електродвигател ВАЗ 215/109-6АМ05 /на ГЦП/	Бр.	10	5,6YD10,20,30,40D01-D
9.	36790	Прокладка	Пръстен, съгл. черт. № 8БП.374.062-02 на производителя; за електродвигател ВАЗ 215/109-6АМ05 /на ГЦП/	Бр.	5	5,6YD10,20,30,40D01-D
10.	36791	Прокладка	Прокладка, съгл. черт. № 8БП.374.074-02 на производителя; за електродвигател ВАЗ 215/109-6АМ05 /на ГЦП/	Бр.	5	5,6YD10,20,30,40D01-D
11.	36792	Прокладка	Прокладка, съгл. черт. № 8БП.374.075 на производителя; за електродвигател ВАЗ 215/109-6АМ05 /на ГЦП/	Бр.	5	5,6YD10,20,30,40D01-D
12.	36794	Прокладка	Прокладка, съгл. черт. № 8БП.793.122 на производителя; за електродвигател ВАЗ 215/109-6АМ05 /на ГЦП/	Бр.	5	5,6YD10,20,30,40D01-D

Забележки:

1. Резервните части, обект на доставката са предназначени за оборудване от състава на технологични системи 5,6YD10,20,30,40D01-D с определена класификация, както следва:
 - клас на безопасност – 3-O, съгласно, Общие положения обеспечения безопасности атомных станций НП-001-15 (ОГБ 88/97)
 - категория по сеизмична устойчивост – 1, съгласно “Нормы проектирование сейсмостойких атомных станций” НП-031-01, 2002;
 - клас по качество – SE, съгласно НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.
 2. Гаранционния срок на доставените резервни части да бъде не по-малко от 12 месеца от датата на въвеждането им в експлоатация, но не повече от 18 месеца от датата на доставка.
 3. Резервните части да са консервирани и опаковани по единично, като всеки детайл да има етикет с номер на чертеж, габаритни размери и тегло. Опаковката да предпазва резервните части от повреди при транспорт и съхранение.
 4. Доставените комплекти резервни части да бъдат съпроводени със следните документи:
 - Инструкции/ ръководство за монтаж;
 - Декларации/сертификати за съответствие;
 - Сертификат/декларация за произход;
 - Документ, в който са описани условията за съхранение;
 - Гаранционна карта;
- Документите, придружаващи доставката да се представят на хартиен носител в 1 екземпляр на оригиналния език, 1 екземпляр на български език.