



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО: ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ С ОБЕКТ: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ В КЗ НА 5 И 6 ЕБ И СК-3 ПО ВРЕМЕ НА ППР-2010”	ОТ: Г.КИРКОВ ДИРЕКТОР „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ” НАШ № <i>f11</i>
ОТНОСНО: УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА	ДАТА: <i>16. 02 10</i>
	ВАШ № БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО):3

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

Въпрос: Видът на алуминиевата ламарина АД 1-Н има ли аналог по друг стандарт – DIN, EN, ASME?

Отговор: EN-485-2

Въпрос: По наши изчисления на база дадените данни по документи Приложение 1 и 2 (предвиден обем дейности и количествена сметка) в СК-3 за т-ди Ф57 и Ф89 квадратурата на ватата (деб.100мм) е 138м2, което се доближава и до квадратурата на обшивката (133+10=143м2). Но в документ „количествена сметка“ е дадена 208м2 вата. Възможно ли е да има грешка и кое е вярното?

Отговор: Посоченото количество в КСС- 208м2

Въпрос: Посочената плътност 31-33кг/м2 не е в приетата мерна единица (кг/м3). Каква е всъщност плътността на ватата?

Отговор: Кофициент на топлопредаване за минералната вата-не повече от 0,04W.
За всяка фирма производител на минерална вата, плътността е различна.(ПРИМЕР:Б-50,плочи 500x1000мм,плътност 32-33кг/м³)

За стъклоплатното-плътност 195-200гр/м2,дебелина-2мм,ширина 1000-1010мм.

Въпрос: Позиция „Оборудване РО обстройка – 5 и 6 ЕБ“ в част „Опис на оборудването“ пише „Подмяна на ТИ на тр-д“. Само ламарината ли се сменя или и ватата? Каква е дебелината на ватата, защото дадените диаметри са стандартен размер за голи тръби.

Отговор: Подменя се само ламаринената обшивка.Дебелината на ватата е 120мм.

Въпрос: В образца на информационния лист срещу графа обект на поръчката е посочено “Изпълнение на ремонтни дейности по основно оборудване на блокове 5 и 6 по време на ПГР2010г. ”, а обектът на поръчката на договаряне, за която сме закупили документация за участие е друг, а именно: “Изпълнение на топлоизолационни работи в КЗ на 5 и 6 ЕБ и СК-3 по време на ППР2010”. Кое наименование трябва да бъде посочено в графата обект на поръчката?

Моля да изпратите правилният образец на информационния лист на посочения факс.

Отговор: Наименованието което трябва да използвате е: “**Изпълнение на топлоизолационни работи в КЗ на 5 и 6 ЕБ и СК-3 по време на ППР2010**”.

Общият брой страници на техническото задание заедно с приложениета към него (количествените сметки и обем на дейностите) е 9, а не 10 както е записано в съдържанието на документацията.

Приложен Ви изпращаме образец на информационен лист:

Приложение: Съгласно текста.

ДИРЕКТОР
“ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

ГЕОРГИ КИРКОВ



До: (Наименование на Възложителя)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА

Наименование на Кандидата:	Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация
Седалище по регистрация:	Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата
Точен адрес за кореспонденция	Посочете улица, град, пощенски код, държава
Лице за контакти	Посочете име, фамилия и длъжност
Телефонен номер	Посочете код на населеното място и телефонен номер
Факс номер	Посочете код на населеното място и номер на факс
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде
ИН по ЗДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	Посочете номер по ЗДС и наименованието на държавата, например: България.....
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	Банка: IBAN: BIC:
Обект на поръчката	“Изпълнение на топлоизолационни работи в КЗ на 5 и 6 ЕБ и СК-3 по време на ППР-2010”
Номер на поръчката	Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки
Дата на изготвяне на заявлението/оферта	Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2009г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (должност на управляващия/представляващия кандидата)

_____ (наименование на кандидата)