

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 48705

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на цялостна система за тестване на силови и измервателни трансформатори”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 14.03.2022 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 17.03.2022 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Моника Паунова - Специалист „Маркетинг”, тел. +359 973 7 2649, e-mail: MSPaunova@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на Система, цялостна, за тестване на силови и измервателни трансформатори

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мяр ка	Количес тво	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител
1.		Система, цялостна, за тестване на силови и измервателни трансформатори,	Система, цялостна, за тестване на силови и измервателни трансформатори, захранване 230V/50Hz. С изходи за ток и напрежение поне 100A/230V/15-400Hz AC и 100A/230V DC; модул за измерване на $\tan\delta$: 0-12kV. С възможност за изпитване на всички намотки и стъпала на трансформатора с едно единствено свързване и опция за размагнетизиране на трансформатора. За измерване на: -Активно съпротивление в диапазон 1 m Ω ÷10 Ω ; -Капацитет и $\tan\delta$ в диапазон 1 pF÷100 pF ; -Коефициент на трансформация на силови и измервателни трансформатори; -Ток и загуби на празен ход; -Импеданс при късо съединение.	Бр.	1		

Забележка:

Участникът да предвиди и обучение на 5 човека за работа с апаратурата.