



**ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
за пазарна консултация
относно доставка**

ТЕМА:

Доставка на специфични резервни части и редуктори за арматура тип „Sigma”

1. Описание на доставката

Специфични резервни части и арматура тип „Sigma”

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

За осигуряване на техническо обслужване и ремонт на запорни арматури е необходимо да бъдат закупени и доставени резерви части с количества посочени в Приложение №1.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Специализирани инструменти за ремонт и поддръжка според изискванията на завода.

1.3. Изискване към ВО-Изпълнител

Доставчикът да представи доказателства за компетентността на производителя да произвежда резервните части по техническите условия посочени в Приложение 1, като приложи копие на съответните възлагателни заповеди, сертификати за съответствие или решения.

При използване на по-нови издания или редакции на посочените технически условия, доставчикът да представи копие на документите, с описание на внесените изменения и сравнителна таблица.

Резервните части да са произведени в условията на сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент и да представи копие на валиден сертификат.

Доставчика да бъде оторизиран представител на производителя.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

Съгласно чертежите и техническите условия на завода производител.

2.1. Класификация на оборудването

Оборудването, за което са предназначени резервните части е с клас по безопасност и категория по сейзмоустойчивост посочени в таблица в Приложение №1.

Класът по безопасност и категорията по сейзмоустойчивост, относящи се за оборудването, за което се доставят резервните части, са определени в съответствие със следните документи:

- Клас на безопасност съгласно: Общие положения об обеспечения безопасности атомных станций, **НП-01-15**
- Категория по сейзмоустойчивост съгласно: Нормы проектирование сейсмостойких атомных станций **НП-031-01, 2002**.

2.2. Физически и геометрични характеристики

Съгласно чертежите и техническите условия на завода производител.

2.3. Характеристики на материалите

Съгласно чертежите и техническите условия на завода производител.

2.4. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно чертежите и техническите изисквания на завода производител.

2.5. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Резервните части, като оборудване на първи контур работят в среда с въздействие на йонизиращи лъчения.

2.6. Нормативно-технически документи

Изделията да отговарят на:

- НП-068-05 “Трубопроводная арматура для Атомных Станций. Общие технические требования”;
- Нормативно-техническите документи от завода производител.

2.7. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционен срок не по малко от 24 месеца от въвеждане в експлоатация и не по малко от 36 месеца от датата на доставка.

Срок на годност и жизнен цикъл не по-малко от 10 години от монтирането на резервните части.

Срок на годност и жизнен цикъл на корпусите не по-малко от 40 години от датата на монтирането им.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Резервните части да са консервирали и опаковани по единично, като всеки детайл да има етикет с номер на чертеж, габаритни размери и тегло. Опаковката да ги предпазва от повреди при транспорт и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Доставчика да посочи условията при кратко, средно и дългосрочно съхранение на материали и оборудване. Да се посочат и сроковете, отговарящи на посочените видове съхранение.

4. Документи, които се изискват при доставката

4.1. Документи, съпровождащи доставката и документи, които се изискват за монтаж, експлоатация и обслужване на оборудването

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- сертификат/ декларация за произход;
- сертификати на вложените материали;
- декларация за съответствие издадена от производителя/доставчика или сертификат за съответствие от акредитиран орган;
- протоколи от изпитания;
- документ, в които са описани условията за съхранение и срока на годност;
- паспорт на оборудването (електропривод);
- техническо описание;
- инструкции за монтаж, експлоатация, техническо обслужване и ремонт;
- чертежи
- Маркировка на всеки детайл (наименование; чертеж №....; позиция от чертеж);
- Документацията по т.4 (с изключение на сертификати /протоколи/ да бъде представена в 3 (три) екземпляра на хартиен носител със **заверен превод на**

български език и на оптичен носител-1бр. CD в pdf формат (сканирани оригинали на документите).

5. Входящ контрол

Доставените резервни части да преминат общ входящ контрол на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД по реда на „Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените сировини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”, 10.УД.00.ИК.112.

Приложение: 1. Техническа спецификация

Обособена позиция №1

Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-С-113-88-А						
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	м.ед.	Коли-чество	Кл. по безопасност
1.		Клапан (золотник), капак, щок и силфон комплект, за регулиращ вентил “Sigma” тип А11 823-0250/350—80/100 за регулатори 6ГК40S06,09	Dу80/100 Рр18.0Мпa; T=350 °C Поз. 20,25,47,48; ТУ 422-С-113-88-А, Приложение №2	бр.	2	2-Н
2.		Уплътнение капак - корпус, за регулиращ вентил “Sigma” тип А11 823-0250/350—80/100 за регулатори 6ГК40S06,09	Dу80/100 Рр18.0Мпa; T=350 °C ТУ 422-С-113-88-А, Приложение №16 p-ри 185/169-5,97 тип STATCTEERM R 901/B7 K	бр.	10	2-Н

Обособена позиция №2

Досгавка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-14-03/82

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики			
			м.ед.	Коли-чество	Кл. по безопасност	Кл. по сейзмичка
1.	128297	Клапан (золотник), щок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип А10 823 - 0250/350—15 за арматури 6TQ14,24,34S12,13,14,15	Dy15; Pp18 MPa; T=350 °C; Поз. 078; ТУ 422-14-03/82	бр.	6	2-3
2.	122615	Клапан (золотник), щок и силфон комплект за силфонен Z вентил "Sigma" тип А10 823 -0250/350—32 за арматури 6TQ14,24,34S07,08	Dy32 Pp18 MPa T=350 °C Поз. 078 ; ТУ 422-14-03/82	бр.	3	2-3
3.		Клапан (золотник), щок и силфон комплект за силфонен Z вентил "Sigma" тип А10 823 -0040/250—32 за арматури 6VF17,27,37,47,57,67S01,03	Dy32 Pp2,5MPa T=350 °C Поз. 078 ; ТУ 422-14-03/82	бр.	6	3-0

Обособена позиция №3

Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-С-113-83/1

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики				Кат. по сейсмичка
			М.ед.	Коли-чество	Кл. по безопасност		
1.		Корпус за силфонен Z вентил “Sigma” тип A10 823 - 0250/350—150 за арматури 6TQ12,22,32S02,03	Dy125/150; Pp9,2 MPa; T=350 °C; Поз. 1, 1а; ТУ 422-С-113-83/1	бр.	1	2-3	1
2.		Кланан (золотник), шок и силфон комплект за силфонен Z вентил “Sigma” тип A10 823 -0250/350—150 за арматури 6TQ12,22,32S02,03	Dy125/150; Pp9,2 MPa; T=350 °C; Поз. 2, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 39, 40, 43, ; ТУ 422-С-113-83/1	бр.	2	2-3	1
3.		Бугелен възел за силфонен Z вентил “Sigma” тип A10 823 0250/350—150 за арматури 6TQ12,22,32S02,03	Dy125/150; Pp9,2 MPa; T=350 °C; Поз.8, 45 ; ТУ 422-С-113-83/1	бр.	2	2-3	1