



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

“Проект за подмяна на остъклените части на сграда ОСК-2 – стени и покривно осветление”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Приложение 1 Техническо задание №10.ПТО.ТЗ.082
2.	Обем:	Съгласно Техническо задание №10.ПТО.ТЗ.082;
3.	Срок за изпълнение:	В работни дни
4.	Условие за изпълнение:	След получаване на входни данни
5.	Предлагана цена:	Участникът посочва месечна ставка и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
6.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за приемане на проекта от Технически Съвет на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, без забележки и оригинална фактура.

7.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата
8.	Критерии за оценка на офертите:	<p>“Икономически най- изгодна оферта” при следните показатели:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За техническа оценка: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Обхват и съдържание на Работната програма, съответстващи на изискванията на Техническото задание $K_T = 0,40;$ 1.2. Срок за изпълнение $K_T = 0,20;$ 2. За финансова оценка: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Цена $K_T = 0,40.$
9.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 2. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на лицата, които ще изпълняват обекта на поръчката; 3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ 4. Референции; 5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти. 6. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, отговарящи за изпълнение на услугата 7. Подробна Работна програма за изпълнение на дейностите, в съответствие с изискванията на Техническото задание и обвързана със сроковете за изпълнение; 8. Валидност на офертата; 9. Месечна ставка; 10. Обща цена без ДДС; 11. Условие за плащане – след извършване на услугата.

10.	Място и начин на представяне на офертата:	Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис "За конкурс по оферти №18351, с предмет: "Проект за подмяна на остъклените части на сграда ОСК-2 – стени и покривно осветление" с име, адрес, телефон на участника и лице за контакт.
11.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 27.07.2010г.
12.	Лице за контакт и допълнителна информация	Маргарита Михайлова Гл. специалист "Договори" тел: +359 973 7 38 73 факс: +359 973 7 60 30 e-mail: MVMihaylova@mpp.bg .

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

Костадин Димитров

Директор Дирекция "Икономика и Финанси"

Блок: ОСО

Система: ОСК – 2

Подразделение: ЕП – 2

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР "ПРОИЗВОДСТВО"

..... /ЯНЧО ЯНКОВ/

..... 26.05.2016г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "Б и К":

..... /МИТКО ЯНКОВ/

Р-Л УПРАВЛЕНИЕ

"ЕКСПЛУАТАЦИЯ":

..... /ДАНКО БАЧИЙСКИ/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 10.770.73.022

за проектиране

Фаза на проектиране: Работен проект

ТЕМА:

Проект за подмяна на остъклените части на сградата ОСК – 2– стени и покривно осветление.

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация и пълно описание на обекта на поръчката съгласно Закона за обществените поръчки

1. Кратко описание на техническото задание

Да се проектира ново решение за сградата на ОСК-2. Проектното решение включва: запазване на съществуващите фасадни панели, замъна на съществуващите стъклопрофилити, СЕП-ове (стоманен еднокатен прозорец) и покривно осветление с дограма с необходимите топлотехнически характеристики за съответните помещения. При доказване на достатъчна естествена осветеност с подмяна на стъклопрофилитите, СЕП-ове и покривно осветление, да се предвиди затваряне с полиуретанови стени (сандвич) панели. Максимално да се използва съществуващата метална носеща конструкция.

2. Описание на изискванията към отделните части на проекта

Проектната разработка ще бъде еднофазна – Работен проект.

Основание за разработване на проект:

Основната част е изпълнена с фасадни панели, стъклопрофилити и СЕП-ове. Стъклопрофилитите и СЕП-овете са физически остарели и не подлежат на ремонт. Покривното осветление е с затъмнени или боядисани стъкла. От дългогодишната експлоатация утилитезиите са се компрометирали - между стъклопрофилите са попаднали

прах и други отпадъци. СЕП-овете са също деформирани необратимо. Така тези фасадни елементи нямат нужните топлотехнически качества, а са и с намалена светлопропускливост. През зимния период има големи топлинни загуби и в помещението не може да се създаде необходимия микроклимат.

2.1. Общи изисквания:

- Да се изготви работен проект в обем и съдържание съответстващо на изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Граници на проектиране - недовършената част от западна фасада и северната фасада, покривно осветление (фонарно), и врати

- Проектът да се изпълни в съответствие с действащите в страната и на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД правилници, стандарти, нормативи и закони.

- Проектът да бъде изпълнен в съответствие с Докладите от обследване по енергийна ефективност.

2.2. Част "Архитектурна"

- Архитектурно решение за фасадите и покрива;

- Цветово решение;

- Спецификации на основните материали;

- Подробни количествени сметки.

Забележка: При разработване на проекта да се вземе предвид архитектурното решение и изпълнението на готовите вече фасади.

2.3. Част "Част строително-конструктивна"

Работният проект за реконструкция на сградите на ОСК-2 да включва:

- Строително-конструктивно решение с необходимите детайли за изпълнение и монтиране на новите фасадни елементи;

- Максимално да се използва съществуващата метална конструкция;

- Конструкцията да е оразмерена за нормативно ватоварване от вятър и сеизмичност;

- Спецификации на основните материали;

- Количествени сметки за СМР по всички части на проекта с цифри.

2.4. Част "ПБЗ" (План за безопасност и здраве)

- Да се изготви в обем съгласно Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Обяснителна записка с обосновка на избраната технология за извършване на СМР- избор на стр. механизация; раздел класификация на опасностите при различните етапи в фази на изпълнение на строителството, и мерките за обезпечаване на здравословни и

безопасни условия на труд, и пожарна безопасност конкретни за всеки етап и фаза от изпълнението;

- * Схеми и чертежи съгласно чл. 10 на Наредба №2/2004 г..

Изпълнението на демонтажните и монтажните работи ще се извършва в условия на експлоатация на основното оборудване на ОСК-2. Затова в тази част проектантът трябва да отчете специфичните условия и да укаже реда за изпълнение на отделните видове СМР. Да се предвиди поетапна замяна (на участъци) и съответните мерки, за да не се допусне нарушаване на режима на експлоатация на оборудването и влошаване условията на труд за персонала.

2.5 Част Електро

Само при необходимост от демонтаж или преместване на съществуващи кабелни трасета.

2.6 Пожарна безопасност

Да се разработи съгласно изискванията на наредба Из-1971 от 29.10.2009 г. на МРРБ и МВР за СТПН за ОБП, във връзка с ал.4 чл.1 от наредбата.

3. Изисквания към съдържанието на разделите на проекта

За всеки от частите на проекта в точки от 2.1 до 2.4 Изпълнителят трябва да представи:

Обяснителна записка

Пълно описание на проектни решения и функциите на отделната част от проекта, с приетите режими на работа и компановъчни решения.

Записките се изготвят в обем съгласно Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Към записките се изготвя кратко резюме, подписано от проектанта, съдържащо данните по чл. 30, ал.3, т.5 и т.7 от Наредба № Из-489 за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол, а именно:

Данни индивидуализиращи обекта по вид, разгъната застроена площ, категория на производство по пожарна опасност и др.

Информация за ползваните в обекта материали.

Взаимовръзки със съществуващия проект – да се отчетат строително архитектурните решения от Проект "Замяна на стъклопрофилита и метална дограма на сграда Компресорно отделение, ОСК" – Иден.№ R-114.1.2.3 и 4

Изчислителна записка и пресмятания – проектантът да представи пресмятания обосноваващи проекта за надеждност на конструкцията за ветроустойчивост, сеизмоустойчивост и осветеност.

Чертежи, схеми и графични материали – Спецификация на дограмата, вертикален разрез на основните носещи и ограждащи елементи (монтажни схеми), детайли за монтаж на носещи и ограждащи елементи (изгледи и разрези), детайли и начини на укрепване на вентилаторите.

Количествени и стойностни сметки - Количествените сметки да се изготвят с шифри на единичните видове работи от ТНС, УСН, ЕТНС или ВТНС, а за работите, не обхванати от тях, да се изработят анализи с конкретни количествени разходи за труд, механизация и материали. Да се изготвят за всички части на проекта поотделно. Да се използва програмния продукт БМ.

Списък на норми и стандарти – проектантът трябва да използва задължително при проектирането български държавни норми и стандарти или международни стандарти за тях се записва номер и пълно наименование и тяхната приложимост в настоящия проект.

4. Входни данни

- Доклади от обследване за Енергийна ефективност на ОСК-2;
- Възложителят ще представи наличните чертежи от действащия в момента проект.

При поискване Възложителят може да предостави и допълнителни входни данни, предварително съгласувани.

- При необходимост Изпълнителят може да извърши и екзекутивни заснемания.

5. Документи, резултат от договора

Изпълнителя да притежава сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001. Копие от сертификата да бъде представено като част от предложението на етап заявление за участие.

7.1.1 Документи, представени на етап заявление

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност.

7.1.2. Документи, представени с офертата:

- План-график за изпълнение на договора;

7.1.3. Документи, представени при сключване на договор:

- План (или планове) за контрол на качеството при изпълнение на договора.

7.1.4. Документи, представени по време на изпълнение на договор:

- До 45 дни след подписване на Договора да се представи **Работен проект**.

- Идентификацията на проектните документи да съдържа номера на ТЗ.

- Проект да съдържа списък на всички използвани от проектанта нормативни документи и стандарти, ясно обозначени с наименование на документа, точката от документа, която поставя конкретни изисквания, и изискванията на ТЗ. Данните от предоставените от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД документи, съдържащи "входни данни" също се включват в този списък.

Работния проект включва описанията в т.2 части, съдържащи обяснителна записка, изчислителна записка, и работни чертежи със съответните спецификации на оборудване и материали.

6. Осигуряване на качеството

Да се изготви "План за осигуряване на качеството за изпълнение на дейностите" в срок до 10 календарни дни след подписване на Договора. Планът служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и реда за изпълнението им.

Планът подлежи на съгласуване от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и трябва да е изготвен на основание на:

- Техническото задание и Договора;
- Системата по качество на Изпълнителя;
- Съдържанието на плана трябва да отговаря на т. 5 от ISO 10005 "Планове по качество".

Използваните програмни продукти и модели за пресмятания или анализи трябва да бъдат верифицирани и валидирани и това да бъде доказано с документи. В проекта трябва да бъде описана приложимостта на тези програмни продукти и модели, ограниченията при използването им и доказана приложимостта им за изпълнение на конкретната задача.

Изпълнителя трябва да представи документация, доказваща закупуването на използваните програмни продукти.

Изготвеният проект се приема на Специализиран технически съвет на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Документите се предават на хартиен носител в един екземпляр на оригиналния език и в седем екземпляра на български език.

Документите се предават на магнитен носител в оригиналния формат на изготвяне

Програма за финансиране:

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ГП, РП и др.)	№ на мярка от програмата / код на мероприятието МПС Ваан
Инвестиционна програма	7.333.1

Началник отдел "ИТО":


С. Ликова


Изготвил:

Гл. Експерт ЕБ:


/М. Нанков/

Съгласували:

Р-л управление "Експлоатация"


/Д. Банйовски/

Р-л управление "Търговско"


/Б. Димитров/


Р-л подразделение "ОК"/Експерт ОК:


/М. Манолов/

Р-л у-ние "Инвестиции":


/А. Бойчев/

Схема
на осветителните тела на покрива на ОСК



Остъклява се само челията наклонена страна
(41 м²)

