



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс по оферти №18420 за „Доставка на мотор-генератор за осигуряване на надеждно ел. хранване на аварийно осветление и системи за сигурност и пожарна безопасност”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс по реда на чл.2, ал.1, т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки за “Доставка на мотор-генератор за осигуряване на надеждно ел. хранване на аварийно осветление и системи за сигурност и пожарна безопасност” до **08.09.2010г.** при условията, посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/Конкурси по оферти №18420 и прави следните уточнения по техническата спецификация:

Въпрос: Моля разяснете дали се има предвид способността на машината да работи оптимално 24 часа под пълен товар или да има автономност на резервоара за 24 часа при пълен товар

Отговор: Има се предвид способността на машината да работи оптимално 24 часа под пълен товар. Не е необходим допълнителен резервоар.

Въпрос: Има ли съществуваща изградена площадка или фундамент, на който да се позиционира и монтира дизеловия генератор?

Отговор: Няма изградена площадка или фундамент, на която да се монтира дизеловия генератор – ще се изпълни на следващ етап от Възложителя.

Въпрос: Какви са приблизителните разстояния между:

- генератор и АВР табло
- АВР табло и табло резервирани консуматори

Отговор: Приблизително разстояние между генератора и основното табло (АВР и консуматорите в гаража) е около 10 м., а разстоянието между основното табло (АВР и консуматорите в гаража) и табла резервирани консуматори не е от значение, тъй като не е предмет на възлагането.

Въпрос: Възможно ли е да се организира оглед на обекта?

Отговор: Да, възможно е след предварителна уговорка.

Въпрос: Може ли двигателят да бъде с 3 цилиндъра вместо с 4?

Отговор: Да може.

Въпрос: Изисква ли се от страна на Изпълнителя извършване на монтажа?

Отговор: Монтаж не, но пускане и въвеждане в експлоатация да (в това число монтаж на табло управление).

Въпрос: Каква е дължината на захранващите кабели?

Отговор: Дължината на захранващите кабели е приблизително 10 метра.

Въпрос: По какъв начин ще се полага кабела – подземно или надземно?

Отговор: Захранващите кабели се изтеглят в панел канал.

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявленията за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-н Хр. Пачев на тел. 0973/7 61 40 или електронен адрес: HPatchev@npp.bg

В очакване на Вашите оферти

С поздрав,

**ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
КОСТАДИН ДИМИТРОВ**