

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 51542

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на нов сеизмично класифициран дизел-генератор”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложените по-долу параметри и изисквания;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 29.05.2023 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 02.06.2023 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложения:

1. Технически параметри и изисквания - 1 стр.

Технически параметри и изисквания

Дизел-генератор за резервно електрозахранване на потребители I^{ва} и II^{ра} категория в центъра за управление на аварии (ЦУА), сеизмично квалифициран, със следните параметри:

- мощност 100 kW;
- вид на тока – променлив, трифазен;
- номинално напрежение 400/230 V;
- номинален ток 144 A;
- честота на тока 50 Hz;
- автоматично регулиране на напрежението;
- дизел-генераторът да се включва в автоматичен режим с възможност за автоматичен или ръчен пуск/стоп и да притежава система за електронно управление на двигателя и оборотите;
- за защита на генератора в комплекта на дизел-генератора да има подходящо оразмерен автоматичен прекъсвач и да има бутон за аварийен стоп, който в случай на авария незабавно да спира работата на дизел-генератора, без да се изключва товара;
- дизел-генераторът да се включва автоматично чрез АВР при отпадане основното електрозахранване на обекта;
- двигателят да има автоматично подгръване на антифриза;
- дизел-генератора да притежава защити и светлинни сигнализации на контролното табло при промяна на основните параметри – ниво на маслото, охладителна течност, обороти, токово претоварване, ниво на горивото в резервоара, напрежение на акумулатора, ниво на напрежение и наличие на трите фази;
- дизел-генератора да е оборудван с виброизолатори, които са проектирани да намалят вибрациите от двигателя и да ги пренасят на фундамента, върху който е монтиран;
- двигателят и генераторът да са куплирани заедно, да са монтирани в топло и шумоизолиран контейнер и разположени на високо издръжлива стоманена рама. Рамата да включва и резервоар за гориво, който да осигурява минимум 8 часа работа при пълен товар;
- категория по сеизмоустойчивост – I, съгласно “Нормы проектирование сейсмостойких атомных станций” НП-031-01.