



О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

„ Доставка на мембранни дозиращи помпи за корекционен ВХР по II контур на 5 и 6 ЕБ”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Приложение №1 Тех. спецификация – от 1 поз. на 3стр.
2.	Количество или обем:	Съгласно техническа спецификация - Приложение 1
3.	Срок на доставка:	Доработни дни
4.	Гаранционен срок:	Минимум 24 месеца от дата на пускане в експлоатация
5.	Срок на годност:	Жизнен цикъл на помпите - минимум10 /десет/ години
6.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
7.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени и обща стойност за доставка , която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС.
8.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен специализиран входящ контрол без забележки.
9.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	<ul style="list-style-type: none">- Декларация за произход на стоката и на комплектующите изделия;- Сертификат за произход/съответствие, издаден от фирмата-производител;- Паспорт или инструкции за монтаж, техническо обслужване и ремонт на помпите – на български език;- Чертежи и технически условия за монтаж;- Протоколи от изпитания;- Информационен лист за безопасност, издаден от завода производител.
10.	Срок на валидност на офертата	Минимум 30 календарни дни
11.	Критерий за оценка на офертите	Най-ниска цена.
12.	Съдържание на офертата:	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: -Наименование на Участника, съгласно регистрацията му; -Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, съгласно техническата спецификация (Приложение 1); - Информация по всички горепосочени условия за доставка: срок на доставка, гаранционен срок, жизнен цикъл на помпите, условие на доставка, декларация за произход с точно указана фирма производител, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които

		<p>ще съпровождат доставката, каталожна информация, в която има подробна техническа информация);</p> <p>-Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба /дистрибуция/ на стоките (в случай, че кандидатът не е производител) с превод на български език;</p> <p>-Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</p> <p>- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има);</p> <p>- Банкови реквизити, IBAN</p> <p>- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;</p>
13.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис: “За конкурс по оферти № 18605 с предмет “Доставка на мембранни дозиращи помпи за корекционен ВХР по II контур на 5 и 6 ЕБ” и име, адрес и телефон на участника, лице за контакт.</p>
14.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 04.10.2010г.
15.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Георги Каменов специалист “Маркетинг” тел: +359 973 7 26 01 факс: +359 973 7 60 27 email: GEORGIK@npp.bg</p>

В Очакване на Вашето предложение,

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “И И Ф”

КОСТАДИН ДИМИТРОВ

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5, 6

Система: 5, 6RV

Подразделение: сектор Е ХО

УТВЪРЖДАВАМ

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2: *М. С. Кандуров*
..24.. ..08..... 2010 г. / А. Атанасов /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2010.ХК. RV. ТСП 52

за доставка на

“Доставка на мембранни дозираци помпи за корекционен ВХР по II контур на 5 и 6 ЕБ”

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали.

Заявените мембранни дозираци помпи ще бъдат монтирани в “Хидразино-амонячните установки” на блокове 5 и 6 по системата за корекционен ВХР по II контур.

1.2. Обхват на доставката

Необходимо е да бъдат доставени 2бр. “Помпа дозаторна мембранна” със следните характеристики:

- Хидравлична мембрана;
- Максимален дебит – 45л/ч;
- Работно налягане/напор – 25кг/см²;
- Максимално налягане/напор – 40кг/см²;
- Смукателно налягане - 0,5кг/см²;
- Мембрана – многослойна от материал РТФЕ с индикация за пробив;
- С интегриран предпазен клапан за вътрешна хидравлична защита на помпата;
- Дозираща глава с работни клапани от корозионно устойчива стомана;
- Електродвигател – 3рл, II2GEхепТ3, 380-420V, 50Hz;
- Управление – с ръчно и автоматично настройване на хода на буталото по време на работа със серво мотор с външен сигнал 4÷20mA.

3.1.3.Тваро-разтоварни дейности

Опаковката да е съобразени с възможността за разтоварване с подемно транспортна техника.

3.2. Условия за съхранение

- До влагане в производство, резервните части ще се съхраняват краткосрочно в закрити помещения с ограничена площ. Опаковките да са съобразени с възможността за естетично и улеснено подреждане.

- Изпълнителя да даде предписание за правилно съхранение на оборудването до влагането му в производство.

4. Входящ контрол.

На доставените резервни части ще бъде извършен общ входящ контрол в съответствие с установения ред в АЕЦ. При констатиране на дефектни доставки, "Изпълнителят" доставя нови със свои сили и за своя сметка .

4.1. Документи, които се изискват при доставка.

- Декларации /сертификати за произход на комплектующите единици.
- Паспорти /или ръководства за експлоатация и поддръжка/ на изделията.

4.2. Приемане на доставката

- Наличие на всички необходими документи.
- Успешен входящ контрол в съответствие с установения ред в АЕЦ.

1.3. Допълнителни елементи, резервни части и инструменти към доставката

- Демпферен съд – обем 4л., максимално работно налягане – 50 бара, SST, с разделителна мембрана от NBR – 2бр.
- Помпите да са придружени с комплект резервни части
 - работни клапани- 4бр.
 - работни мембрани-2бр.
 - предпазен клапан за вътрешна хидравлична защита-2бр.
 - комплект уплътнения

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

Помпите, посочени в обхвата на доставката са предназначени за работа в инсталация с повишена пожаро и взривоопасност, определяща се от свойствата на хидразин-хидрата, поради което е необходимо ел. двигателите да бъдат взривозащитени.

2.2. Характеристики на материалите

- Вътрешно корпусните елементи, които са в съприкосновение с работния флуид /хидразин-хидрат/ да са устойчиви на съответния химичен реагент.
- Външното /декоративно/ покритие на помпите да е устойчиво на парите на хидразин-хидрат.

2.3. Химични, механични, металургични и/или други свойства

В уплътнителните и присъединителните елементи на помпите да отсъстват цветни метали.

2.4. Условия, свързани с радиационните условия

Оборудването, съгласно т.1.2 е предназначено за работа в нормални условия, без въздействие на йонизиращи лъчения.

2.5 Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Жизнен цикъл на доставяното оборудване не по-малко от 10 години..

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

3.1.1. Място и условия на доставката

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй.

3.1.2. Опаковане

Доставяното оборудване да бъде подредено и опаковано по начин който да не допуска нарушаване на механичната им цялост .