



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на складови стелажи за нуждите на отдел РМ и отдел АГ”

**Уважаеми дами и господа,**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави разяснения по обществена поръчка, възложена по реда чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, с предмет „Доставка и монтаж на складови стелажи за нуждите на отдел РМ и отдел АГ”, **и удължава срока за подаване на оферти до 16.00 ч. на 16.06.2023 г.**, при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: <https://kznpp.org/bg/konkursi/6137>.

**Въпрос:**

Бихте ли уточнили стелажите трябва да са на болтова връзка или да са на безболтова връзка, т.е рафтовете да се хващат с болтове към рамките или трябва да са на друг тип захващане, което не включва болтове?

**Отговор:**

Рафтовете на складовите стелажи е необходимо да се хващат с болтове към рамките, т.е. /болтова връзка/, което предполага самите стелажи да могат да се захващат един към друг.

**Въпрос:**

Последователно ли ще бъдат позиционирани всички стелажи или ще са на няколко места?

**Отговор:**

Складовите стелажи ще бъдат разположени до три от стените на помещението.

**Въпрос:**

Допуска ли се по-малка товароносимост от 180кг на рафт?

**Отговор:**

Не се допуска по-малка товароносимост от посочената в ТС.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Цветелина Т. Йотова на тел. 0973 / 7 61 63, или електронен адрес [ctyotova@npp.bg](mailto:ctyotova@npp.bg).