



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: **“Доставка на автотрансформаторна група 400/220/31,5kV”**

Във връзка с постъпили въпроси по пазарна консултация № 51479 за „Доставка на автотрансформаторна група 400/220/31,5kV” правим следните уточнения:

Въпрос 1:

В спецификацията на трансформатор 400 kV се дава отношение на импеданса MV-LV. Моля да изясните конкретната стойност, дали е 6.07, 9,17 или друга.

Отговор:

В т.17.5. от Приложение 1 към ТЗ 22.ОРУ.ТЗ.31, е записано $6,07 \div 9,17$ at 60 MVA. Стойността е променлива величина в диапазона $6,07 \div 9,17$ и зависи от конкретната позицията на която се намира стъпалния регулатор. Позициите на стъпалния регулатор са дадени в т.11.7. на същото Приложение.

Въпрос 2:

За трансформатора и реактора е предвиден метод за охлаждане OFAF. Моля да предложите оценки за ONAN/ONAF, тъй като това ще окаже влияние върху охладителната система.

Отговор:

В т.19. от Приложение 1, както и в т.16. от Приложение 3, към ТЗ 22.ОРУ.ТЗ.31, е записано OFAF. Възложителят не предвижда тип на охладителни системи ONAN/ONAF.

Допълнителна информация може да бъде получена от Тихомир Ангелов, Експерт „Маркетинг”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 40 14.