



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурса по оферти за

“Наем на персонал за ВТК на парогенераторите на блокове 5 и 6 през 2011 г.”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани, да подадат оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики :	Съгласно Техническо задание № ТЗ.ДиК.ВТК-024/10
2.	Количество или обем:	Съгласно Техническо задание № ТЗ.ДиК.ВТК-024/10
3.	Срок за изпълнение:	За блок 5 – 04.05.2011 г. – 15.05.2011 г. За блок 6 – 27.09.2011 г. – 08.11.2011 г. Продължителността на всеки един контрол е 12 календарни дни и 1 ден за допускане до работа.
4.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката.
5.	Предлагана цена:	Участникът посочва часова ставка, (цена за хотел, дневни разходи и самолетни билети за периода на инспекцията, в случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице), както и обща цена за изпълнение на поръчката, без ДДС.
6.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу двустранно подписан Протокол за извършена услуга, удостоверяващ обема работа от ВТК, както и справка за реално отработените часове на персонала по дейности, свързани с ВТК и оригинална фактура.
7.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата
8.	Критерии за оценка на офертите:	Най-ниска цена

		<p>Всеки участник представя оферта на български език., която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документа, следва да е с дата на издаване предшестваща отварянето на офертите. Същият следва да бъде представен в официален превод на български език. 2. Валидни за периодите на контрол сертификати за съответните нива по ЕТ, издадени съгласно процедура, напълно съвместима с изискванията на SNT-TC-1A, ANSI/ASNT CP-189 и EPRI "PWR Steam Generator Examination Guidelines за QDA". 3. Документ (справка, досие), издаден от работодателя, потвърждаващ производствената практика по съответните методи. 4. Медицински документи, потвърждаващи правоспособност за работа в среда на ионизиращи лъчения. 5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДС, телефон, факс и лице за контакти. 6. Документи удостоверяващи образоването и професионалната квалификация на лицата, отговарящи за изпълнение на услугата 7. Работна програма за изпълнение на дейностите, в съответствие с изискванията на Техническото задание; 8. Обща цена без ДДС; 9. Условие за плащане – след извършване на услугата. 10. Референции и Валидност на офертата.
9.	Съдържание на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис: “За конкурс по оферти № 18942 с предмет: “Наем на персонал за ВТК на парогенераторите на блокове 5 и 6 през 2011 г.” с име, адрес, телефон на участника и лице за контакт.</p>
11.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 13.01.2011 г.
12.	Лице за контакт и допълнителна информация	Славяна Златанова специалист “Договори” тел: +359 973 76535 факс: +359 973 76027, e-mail: SBZlatanova@npp.bg

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

Сийка Пенкова

И.Д. Директор Дирекция “Икономика и Финанси”

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5, 6

Система: YB

Подразделение: ОКС – ИЦ „Д и К“

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР/ДИРЕКЦИЯ „П“:

..... (Янcho Янков)
... 26.11.2010 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР „Б и К“:
..... (Митко Янков)

Р-Л УПРАВЛЕНИЕ
/ „ЕКСПЛОАТАЦИЯ“:
..... (Цанко Бачийски)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ ТЗ.ДпК.ВТК - 124/10

за паем на персонал за вихровотоков контрол
на парогенераторите на блок 5 и 6 през 2011 г.

Настоящето техническо задание съдържа пълно описание на обекта
на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществени поръчки.

1. Предмет на дейността.

Целта на настоящето задание е да осигури обучен и квалифициран персонал, необходим за осигуряване провеждането на вихровотоков контрол на парогенератори на блок 5 и блок 6 по време на ПГР-2011. Наестият персонал ще извършва ремонтни дейности на наличното оборудване (манипулятори KM-1, TESGI-I, TESGI-II и TESGI-III) и набиране на данни от вихровотоковия контрол (използва се софтуер TEDDY-ACQ) на парогенераторите на блок 5 и блок 6 през 2011 г.

2. Обем на извършваната работа.

2.1. Наем на персонал.

За провеждане на вихровотоковия контрол на парогенераторите на блок 5 и блок 6 (набиране на данни и ремонтни дейности по време на провеждане на контрола) е необходимо да се наеме 1 (един) специалист.

3. Изисквания за настия персонал.

3.1. Персоналът, извършващ ремонтни дейности и набиране на данни от ЕГ на парогенератори, трябва да отговаря на медицинските, психологичните, легалните и други специфични изисквания на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за допускане на персонал на територията на АЕЦ.

3.2. Персоналът, извършващ ремонтни дейности – поддръжка на електронната част, трябва да е запознат и да е в състояние да отстранява неизправности на

- управляващите блокове на КМ-1, TESGI, TESGI-II, пушерите 4D, 10D, HSP-двоен пушер, усилвателните кутии и съществащата електроника.
- 3.3. Да представи валиден за периодите на контрол сертификати за съответните нива по ЕТ, издадени съгласно процедура, напълно съвместима с изискванията на SNT-TС-1A, ANSI/ASNT CP-189 и EPRI "PWR Steam Generator Examination Guidelines за QDA". Контролирани копия от процедурите за обучение се предоставят на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.
- 3.4. Да представи документ (справка, досие), издаден от работодателя, потвърждаващ производствената практика по съответните методи.
- 3.5. Персоналът да ползва свободно програмните продукти - TEDDY-ACQ, SIROCO. При необходимост Възложителят ще обучи настия персонал за сметка на Изпълнителя.

4. Срок за провеждане на контрола

- 4.1. Периодите за провеждане на контрола са:
- | | |
|--------|-------------------------|
| блок 5 | 04.05.2011 ÷ 15.05.2011 |
| блок 6 | 27.09.2011 ÷ 08.11.2011 |
- 4.2. При изпълнение на дейностите от контрола, работното време на 1 (една) смяна е 12 (дванадесет) часа.
- 4.3. Продължителността на всеки един контрол е 12 (дванадесет) дни и 1 (един) ден за допускане до работа.

5. Приемане на работата от страна на АЕЦ

- 5.1. Отчитането на извършения обем работа се отчита с двустранно подписан протокол за извършената услуга между Възложителя и Изпълнителя.

6. Документация

- 6.1. Документи, представени от Изпълнителя:
- Персонални сертификати за съответните нива по ЕТ.
 - Документи от работодателя, потвърждаващи производствената практика.
 - Медицински документи, потвърждаващи правоспособност за работа в среда на ионизиращи лъчения.
- 6.2. Декларация за конфиденциалност
- Настия персонал понълва и подписва декларации за конфиденциалност относно резултатите от контрола. Бланката на декларацията се представя от Възложителя.
- 6.3. Документи, представени от Възложителя при изпълнение на дейностите:
- Инструкции за извършване на контрола.
 - Декларация за конфиденциалност.
 - График за работа на сменен режим
 - Инструкции и схеми, необходими за извършване на ремонтни дейности.
- 6.4. Документи, предоставени от Възложителя след изпълнение на работата:
- Протокол за извършена услуга, удостоверяващ обема работа от вихровотоковия контрол.
 - Справка за реално отработените часове на персонала по дейности, свързани с вихровотоковия контрол.

7. Оценяване на качеството

- 7.1. Изисквания към персонала на Изпълнителя.

Персонала на Изпълнителя, който ще изпълнява работа на площацката на АЕЦ „Козлодуй“ трябва да отговаря на изискванията на ДБК.КД.ИП.028 „Инструкция по качество. Работа на външни организации при склочен договор.“

- 7.2. Изпълнителят да предостави документите по т.6.1.

8. Контрол от страна на АЕЦ

8.1. Контролът от страна на Възложителя включва:

- Първоначална проверка на правоспособността на персонала - по сертификатите и справките за експлоатационен опит.
- Периодичен контрол при дейностите по време на контрола – набиране на данни от вихровотоков контрол на парогенератори.

9. Административни разпореждания

9.1. Спазване на изискванията, определени в техническото задание.

При изготвяне на предложениета кандидатите трябва ясно и недвусмислено да посочат какви са разликите с техническото задание, които са допуснати в офертата на кандидата.

9.2. Възложителят си запазва правото да измени посочените срокове за провеждане на ЕТ на парогенераторите на блокове 5 и 6, като се задължава при промяна да уведоми Изпълнителя най-малко 30 дни преди началото на новите срокове.

Р-л ОКС – ИЦ „Д и К“
/П. Цоков/

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС BaaN
РП 112	200023WO