



До

**Всички Участници**  
**В конкурс по оферти № 19180**

**ОТНОСНО:** Участие в конкурс по оферти №19180/31.01.2011г. с предмет: “Доставка на течен азот в ЦТК”.

**Уважаеми г-да,**

Във връзка с постъпили въпроси правим следните уточнения :

- 1. Въпрос :** Какво максимално работно налягане е необходимо?  
**1.1. Отговор:**  $\text{Max } P \text{ раб.} = 2,5 \text{ kgf/cm}^2$ .
- 2. Въпрос:** Течен или газообразен азот ще ползвате и каква е максималната пикова консумация (м3/ час или м3/ минута)?  
**2.1. Отговор:** Използваме течен азот, запълват се съдове на Дюар по график.
- 3. Въпрос:** Какви са ограниченията откъм място (височина, ширина, дълбочина) за разполагане на резервоара?  
**3.1. Отговор:** Цистерната е разположена на открито и е оградена с мрежа.
- 4. Въпрос:** Какъв е пропускателният режимът за влизане в АЕЦ Козлодуй? Колко време отнема?  
**4.1. Отговор:** При предварителна заявка изпратена един ден преди доставка

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Цветелина Йотова на тел. 0973 / 7 21 02, или електронен адрес [cyotova@npp.bg](mailto:cyotova@npp.bg)

В очакване на Вашите оферти

С поздрав,

**ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „И и Ф”**  
**СИЙКА ПЕНКОВА**

