



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: “Доставка на въздухоохладители от системи 5,6TL06,5,6TL07,5,6TL08 и 5,6TL09”.

Уважаеми дами и господа,

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП, отговаря на следния въпрос:

„Какъв да е материалът на тръбите/ребрата? Може ли да е: въглеродна стомана/въглеродна стомана или въглеродна стомана/ алуминий или неръждаема стомана (304, 316)/ неръждаема стомана (304, 316). Посочете други материали които могат да се използват.”.

Отговор на въпрос:

„Материал на тръбите: въглеродна стомана, оребрение: алиминий”.

Всички заинтересовани лица могат да подават оферти при условията, посочени в поканата за пазарна консултация.

Допълнителна информация може да бъде получена от Мануела Красиминова, Експерт „Маркетинг”, Управление „Търговско” – 0973/ 73361, MKSimeonova@npp.bg.