



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: “Доставка на въздухоохладители от системи 5,6TL06,5,6TL07,5,6TL08 и 5,6TL09”.

Уважаеми дами и господа,

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП удължава срока за подаване на индикативни предложения до 08.03.2024 г. и отговаря на следния въпрос:

„Моля, помолете колегите, отговарящи по техническите въпроси, да кажат дали материал за тръбите Мед (Cu) също се допуска.”.

Отговор на въпрос:

„За материал на тръбите не се допуска мед. Необходимите материали са конкретизирани, както следва: материал на тръбите: въглеродна стомана, оребрение: алуминий”.

Всички заинтересовани лица могат да подават оферти при условията, посочени в поканата за пазарна консултация.

Допълнителна информация може да бъде получена от Мануела Красиминова, Експерт „Маркетинг”, Управление „Търговско” – 0973/ 73361, MKsimeonova@npp.bg.