

Отговори на поставени въпроси

В отговори на постъпили въпроси по ПК № 53383 – Доставка на гарнитури за предпазни клапани КП-30, КП-50 и ЗЗТ 15303

Моля да уточните следните параметри, необходими за избор на адекватен аналог на търсените от Вас уплътнения:

- Оборудване, в което се използват уплътненията
- Режими на работа – температура, налягане, среда

Предоставяме следната информация:

Данните за позиции 1, 3 и 4 от спецификацията са както следва:

Технологична позиция: 5,6TE00S02,03

Тип на предпазния клапан КП-100

Налягане 22,5 кгс/см²

Температура 100° С

Работна среда - 16% борен разтвор.

Данните за позиции 2, 5 и 6 от спецификацията са както следва:

Технологична позиция: 5,6UT41,42,43S03 или 5,6UG50,80S01

Тип на предпазния клапан КП-30

Налягане 57 кгс/см²

Температура 40° С

Работна среда - въздух или азот.

Данните за позиции 7, 8 и 9 от спецификацията са както следва:

Технологична позиция: 5,6RY10S24,25,26,27

Тип на предпазния клапан ЗЗТ 15303

Налягане 10,2 кгс/см²

Температура 180° С

Работна среда - пара.