

# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **Покана за пазарна консултация № 53595 с предмет: „Проверка укрепването на статорната намотка на турбогенератор 9GQ“**

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за изпълнение на услуга с предмет: „Проверка укрепването на статорната намотка на турбогенератор 9GQ“.

Предложенията следва да включват:

1. Обща цена за изпълнение на услугата, съгласно приложени Технически изисквания, Приложение №1;
2. Информация за срока на изпълнение;
3. Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 05.04.2024 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения до 09.04.2024 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg).

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Виолетка Димитрова, Началник отдел „Договори“, Управление „Търговско“, тел. +359 973 7 3977.

### **Приложение:**

1. Технически изисквания.

## **Технически изисквания при изпълнение на услуга „Проверка укрепването на статорната намотка на турбогенератор 9GQ“**

Във връзка с предстоящия основен ремонт на генератор 9GQ по време на ПГР 2024г., е необходимо да се извърши проверка на страничното укрепване на елементите от статорната намотка на генератора, от специалисти които имат доказан опит в тази област.

Дейностите който трябва да се извършат при изпълнение на услугата са следните:

- Извършване на визуален оглед за видими дефекти по укрепващите и фиксиращи елементи на статорната намотка;
- Проверка на луфта между отделните пръти от статорната намотка и магнитопровода на статора посредством лuftомерни пластини, в краищата на каналите от двете страни на генератора.
- Определяне на каналите на които е необходимо допълнително укрепване на отделните пръти от статорната намотка, посредством подмяна на страничните пружинни уплътнения.
- Изчисляване и определяне на дебелина на новите странични пружинни уплътнения, необходими за достатъчно уплътнение на луфта между отделните пръти от статорната намотка и магнитопровода на статора.
- Контрол за правилното изпълнение на дейностите по преуплътняване на статорната намотка на генератора.
- Повторна проверка на луфта между отделните пръти от статорната намотка и магнитопровода на статора посредством лuftомерни пластини, в краищата на каналите от двете страни на генератора.