

Покана за пазарна консултация № 53633 с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за турбогенератори 9,10GQ тип ТВВ-1000-4УЗ и възбудители 9,10GE тип БВД-4600-1500-АУЗ”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на резервни части и консумативи за турбогенератори 9,10GQ тип ТВВ-1000-4УЗ и възбудители 9,10GE тип БВД-4600-1500-АУЗ”

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганата стока, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 10.04.2024г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 12.04.2024г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Тихомир Ангелов – Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 40 14, e-mail: tiangelov@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация
2. Образец за индикативно предложение

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части и консумативи за период от три години,
свързана с планирани и аварийни ремонти
на турбогенератори 9,10GQ тип ТВВ-1000-4УЗ и
възбудители 9,10GE тип БВД-4600-1500-АУЗ, които не са доставяни по предходни
договори.

1. Доставка на резервни части и консумативи през първата година.

1.1. Таблица П1-1.2 – Резервни части и консумативи, необходими за изпълнение на планирани ремонтни дейности по генератори 9,10GQ и възбудители 9,10GE, както и необходим минимален резерв за непредвидени аварийни дейности, свързани с тях.

Таблица П1-1.2

№	ID	Наименование	Обозначение	Единица	Кол.	Място на монтаж
Резервен комплект линейни изводи и връзки за ошиновка /ЗИП/						
19.	-	Выводов концевой	5BC.516.195-05	бр.	1	Установка концевых выводов
20.	-	Выводов концевой	5BC.516.195-31	бр.	1	Установка концевых выводов
21.	-	Выводов концевой	5BC.516.195-35	бр.	1	Установка концевых выводов
22.	-	Выводов концевой	5BC.516.195-36	бр.	1	Установка концевых выводов
Консумативи за ремонтни дейности по статора.						
43.	-	Шнур силиконовый	Евросил 12x12mm 060 E51 RAL 9010	м.	150	Сборка генератора
Ремонт възбудител.						
50.	-	Маслоуловитель	5BC.377.244-01	бр.	4	Подшипник №11,12
51.	-	Маслоуловитель	5BC.377.244-02	бр.	2	Подшипник №11
52.	-	Маслоуловитель	5BC.377.244	бр.	2	Подшипник №11
53.	-	Сердечник (синхронизирующей и начальной отметчик, 36шт. зубы)	5BC.632.475 (по черт. 5BC.684.061)	бр.	1	ротор зав. № 17611 (мод. заводски заказ № 10274-245-3АЭ)

2. Доставка на резервни части и консумативи през втората година.

2.1. Таблица П1-2.2 - Резервни части и консумативи, необходими за изпълнение на планирани ремонтни дейности по генератори 9,10GQ и възбудители 9,10GE, както и необходим минимален резерв за непредвидени аварийни дейности, свързани с тях.

Таблица П1-2.2

№	ID	Наименование	Обозначение	Единица	Кол.	Място на монтаж
Консумативи за ремонтни дейности по статора.						
34.	-	Шнур силиконовый	Евросил 12x12mm 060 E51 RAL 9010	м.	150	Сборка генератора

3. Доставка на резервни части и консумативи през третата година.

3.1. Таблица П1-3.2 – Резервни части и консумативи, необходими за изпълнение на планирани ремонтни дейности по генератори 9,10GQ и възбудители 9,10GE, както и необходим минимален резерв за непредвидени аварийни дейности, свързани с тях.

Таблица П1-3.2

№	ID	Наименование	Обозначение	Единица	Кол.	Място на монтаж
Консумативи за ремонтни дейности по статора.						
44.	-	Шнур силиконовый	Евросил 12x12mm 060 E51 RAL 9010	м.	150	Сборка генератора