

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс по оферти за “Доставка и монтаж на климатизатори”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави следните уточнения по зададени въпроси, както следва :

Въпрос :

1. Възможно ли е да ни кажете ориентировъчна средна дължина на тръбния път м/у вътрешните и външните тела на климатизаторите?

Отговор :

1. Ориентировъчната средна дължина на тръбния път, между вътрешните и външните тела на климатизаторите е около **3 м.**

Въпрос :

2. Ще е необходимо ли декоративно скриване на тръбните пътища (примерно в PVC канали)?

Отговор :

2. Да, в зависимост от мястото на монтаж.

Въпрос :

3. Ще е необходимо ли да се ползва товароподемна техника при монтажа?

Отговор :

3. В някой случай може да се наложи ползването на подемна техника, която ще бъде предоставена от Възложителя.

Въпрос :

4. Колко от климатизаторите за таванен-подов монтаж ще се монтират на тавана и колко на пода (поз. IV от спецификацията)?

Отговор :

4. 1 брой ще бъде подов монтаж и 1 брой ще бъде таванен монтаж.

Всички останали условия, посочени в обявленето, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org/ Актуално /Обществени поръчки/Конкурси по оферти № 20021, остават непроменени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-ца Цв. Йотова на тел. 0973/7 21 02, или електронен адрес cayotova@npp.bg

В очакване на Вашите оферти

С поздрав,

**ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
СИЙКА ПЕНКОВА**

