



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за
„Доставка на шлангове и щорцови съединители”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Приложение №1 Техническа Спецификация – 1 стр.
2.	Количество или обем:	Съгласно техническа спецификация
3.	Срок на доставка:	до календарни / работни дни
4.	Гаранционен срок:	
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	<ul style="list-style-type: none">- Декларация/сертификат за съответствие на доставеното оборудване;- Протоколи от изпитания удостоверяващи работното налягане.
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 40 календарни дни
10.	Критерий за оценка на офертите	Най-ниска цена

11.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация (Приложение 1); - При подаване на офертата да предостави всички Документи посочени в Техническата спецификация /на български език/; - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация); - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN; - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти № 20049 с предмет „Доставка шлангове и щорцови съединители” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 11.07.2011 г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	Маргарита Маринова Специалист „Маркетинг” тел: +359 973 7 61 36 факс: +359 973 7 60 27 email: mvmarinova1@npp.bg

В Очакване на Вашето предложение,

ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
СИЙКА ПЕНКОВА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на ШЛАНГОВЕ, ЩОРЦОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	6073 6103 6072	Маркуч (шланг) противопожарен ф52мм, к-т с щорцови съединители	- Дължина на шланга – 20 ±0.8 м - Вътрешен диаметър – ф 52±0.1мм - Дължинна маса – не повече от 320g/m - Работно налягане - 1.2МРа	бр.	110	EN 671-2 БДС EN 14540	
2	6117 6074	Маркуч (шланг) противопожарен ф75мм, к-т с щорцови съединители	- Дължина на шланга – 20 ±0.8 м - Работно налягане – 1.2МРа	бр.	34	DIN 14811 BS6319 или еквивалент	
3	6071	Маркуч (шланг) противопожарен ф110мм, к-т с щорцови съединители	- Дължина на шланга – 20 ±0.8 м - Работно налягане – 1.2МРа	бр.	16	DIN 14811 BS6319 или еквивалент	
4	6101	Съединител щорцов с резба 75мм	- Работно налягане - 1.2МРа - Резба женска 2½"	бр.	20		
5	47911	Съединител щорцов с резба ф52мм	- Работно налягане - 1.2МРа - Резба женска 2"	бр.	20		
6	6102	Хидрант пожарен 70/80 подземен	- Характеристики съгласно БДС EN 14339	бр.	2	БДС EN 14339	

Документи придружаващи офертата:

- ЕО Декларация за съответствие, съдържаща всички данни, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител.
- Сертификат за съответствие с БДС-EN издаден от сертифицираща организация, съдържащ номера на протокол(и) от изпитания, издадени от акредитирана лаборатория и/или Декларация за съответствие от производителя, съдържаща номера на протокол(и) от изпитания в акредитирана лаборатория. Изпитвателния протокол(и) да удостоверява изискванията за работно налягане.

Документи при доставка:

- Декларация/сертификат за съответствие на доставеното оборудване;
- Протоколи от изпитания удостоверяващи работното налягане.