



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**ОТНОСНО:** Провеждане на конкурс по оферти за „Доставка на шлангове и щорцови съединители”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със постъпили въпроси от участник в конкурса за “Доставка на шлангове и щорцови съединители”, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави следните уточнения по техническата спецификация:

**Относно поз. 6 – Хидрант пожарен 70/80 подземен**

**Въпрос:** Не е посочена дължината на хидранта Дължината може да бъде 1,00 м, 1,25 м или 1,50 м?

**Отговор:** Дължината на хидранта (без прехода за присъединяване) е 1,00 м. Фланеца за присъединяване на хидранта към прехода е с квадратна форма с 4 отвора.

Всички останали условия посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес [www.kznpp.org/](http://www.kznpp.org/) Актуално /Обществени поръчки/ Конкурси по оферти / № 20049 остават непроменени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа М. Маринова на тел. 0973/7 61 36, или електронен адрес [mvmarinova1@npp.bg](mailto:mvmarinova1@npp.bg).

В очакване на Вашите оферти

С поздрав,

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “И и Ф”

**СИЙКА ПЕНКОВА**

