

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: 56700 /18.08.2025 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Нели Маринова
Експерт маркетинг

Телефон: 0973 7 34 80

Е-mail: nrmarinova@npp.bg

Факс:

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка и монтаж на автоматична, многопараметрична система за дозиране и контрол на химическите реагенти във водата на басейна в Почивно – оздравителен комплекс „Леденика“, гр. Враца

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническа спецификация - Приложение № 1 (4 стр.)

Условие на доставка:

DDP ПОК „Леденика“, гр. Враца

Обособени позиции: ☐ Да ☒ Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

- ☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- ☐ Цена и качествени показатели
- ☐ Разходи и качествени показатели
- ☐ Ниво на разходите
- ☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 22.08.2025 г. Час: (чч:мм) 15,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 23.09.2025 г.

(минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти)

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:

- срок на доставка и монтаж – възможно най-кратък;
- гаранционен срок /минимум 2 години от монтаж/ и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период дефекти;
- предлагана цена - единична цена и обща стойност /за доставка и монтаж/ в лева и евро без ДДС, като превалутирането от левове в евро се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая, съгласно чл. 12 от Закона за въвеждане на еврото в България. Официален курс на БНБ:1 EUR = 1,95583 BGN.

В съответствие с чл.15, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, общата цена, респективно единичните цени за всяка позиция се обозначават в евро и в левове за периода 08.08.2025 г. - 08.08.2026 г.

- начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от датата на приемане на доставката и двустранно подписан протокол за извършен монтаж;
- валидност на офертата;
- документи, съпровождащи стоката при доставка - приемо-предавателен протокол; Сертификат/декларация за съответствие; Инструкция за работа със системата; Документ указващ гаранционен срок.

Всички документи да бъдат представени на български език/с превод на български език.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
(ТАБЛИЧЕН ВИД)**

за доставка и монтаж на автоматична, многопараметрична система за дозиране и контрол на химическите реагенти във водата на басейна в Почивно-оздравителен комплекс „Леденика”, гр. Враца

№	Наименование	Технически характеристики	Брой
1.	Автоматична, мултипараметрична система за дозиране контрол на химическите реагенти във водата на басейните	Спецификация на оборудването: - метод на измерване - директно мерене; - работа в агресивна среда - наличие на изпарения на разтвори на киселини и основи; - работно напрежение - 230 V 60/60 Hz; - параметри Ph, Cl; - изход на контролерите Ph, Cl – 1 x 0.5 A ac max 230 v + 1 x 15 Vdc 8W + 1x без потенциален индуктивен сензор; - програмируеми изходи за управление по време; - обхват - Cl2 (ppm): 0,0 - 5.0 ppm; - обхват на контролера - Cl2 (ppm): 0.0-3.0 ppm; - точност Cl2 (ppm): 0,1 ppm; - работна температура: -15 до 35° C; Физическа и геометрични характеристика: размери 590 x 535 мм Характеристика на материалите: - влагоустойчиви; - изработени от неръждаем материал; - устойчиви на химически реагенти. Окомплектовка: - дозаторни помпи - 4 бр. (за дозиране на реагенти)	1

*Условия на доставка DDP ПОК „Леденика“.