

Покана за пазарна консултация №56807 с предмет „Доставка на програма и химични реагенти за корекционна обработка на техническа вода отговорни потребители в Циркулационни охладителни системи (ЦОС) с Бризгални басейни”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на програма и химични реагенти за корекционна обработка на техническа вода отговорни потребители в Циркулационни охладителни системи (ЦОС) с Бризгални басейни”

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложените по-долу технически изисквания;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка;
- гаранционни условия и поддръжка; за химичните реагенти- срок на годност;
- информация за производител;
- опис на съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 01.09.2025г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 09.09.2025г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Петранка Попниколова – Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 24 86, e-mail: paropnikolova@npp.bg

Приложение:

1. Технически изисквания;
2. Образец индикативно предложение



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към пазарните консултации за доставка на: “Програма и химични реагенти за корекционна обработка на техническа вода отговорни потребители в Циркулационни охладителни системи (ЦОС) с Бризгални басейни“

За продължаване процеса на корекционна обработка на техническа вода отговорни потребители в Циркулационни охладителни системи (ЦОС) с Бризгални басейни на 5 и 6ЕБ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и осигуряване на:

- безнакипен режим на работа на охлаждащите системи;
- максимална скорост на корозия на конструкционните материали **<0.1мм/год.**
- микробиологичен контрол на охлаждащата вода през всички годишни сезони;
- кратност на концентриране на солите (ККС) **-3 до 3.5.**

е необходимо да се извърши:

- Доставка на Програма за корекционна обработка на техническа вода отговорни потребители в ЦОС с Бризгални басейни, включително контрол на накипообразуването, микро и макробиологията и непрекъснат контрол върху корозията както и:

- Доставка на химични реагенти, обезпечаващи изпълнението на Програмата за корекционна обработка на ЦОС с ББ.

Забележка:

Ако предлаганата Програма предвижда използване на допълнителен биоцид (NaOCl - белина) за борба с микро и макробиологията в охлаждащата вода на Бризгални басейни, то неговото количество за период от 1 година трябва да се посочи. Доставката на този биоцид ще се извършва по отделен Договор.

Програмата изисква доставка, монтаж и въвеждане в работа на технологично оборудване – автоматизирана компютърна система за управление на водообработката (дозирание на химичните реагенти в циркулиращата охлаждаща вода на Бризгални басейни);

- Доставка, монтаж и въвеждане в работа на стенд за непрекъснат контрол и визуализация на скоростта на корозия на конструкционните материали;

- Доставка, монтаж и въвеждане в работа на комплект апаратура за контрол на:
 - рН;
 - специфична електропроводимост;
 - температура (°C);
 - прибор и методика за измерване на микробиологичното замърсяване;
 - технологичните параметри, спрямо които се извършва корекционната обработка на циркулиращата охлаждаща вода в Бризгални басейни.

Доставяното от изпълнителят технологично оборудване трябва да обезпечава изпълнението на “Програмата за корекционна обработка на 3-те системи за техническа вода отговорни потребители в циркулационни охладителни системи (ЦОС) с Бризгални басейни”.

Корекционната обработка на циркулиращата охлаждаща вода в Бризгални басейни се провежда 24ч. в денонощието, 7дни в седмицата и 365 дни в годината.

Забележка:

1. При изчисляване на необходимите количества химични реагенти да се вземе под внимание обстоятелството, че е необходимо първоначално насищане на охлаждащата вода в трите системи с химични реагенти за достигане на определената концентрация, съгласно Програмата, предлагана от изпълнителя.

Изготвил:

Р-л

Заличено на основание

ЗЗЛД

21.