

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 57652

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка и внедряване на софтуер за имплантиране на вихровотокови сигнали от дефекти във вихровотокови сигнали от тръба”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 02.02.2026 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 06.02.2026 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложение: Техническа спецификация /1 стр./

Техническа спецификация
на софтуер за имплантиране на вихровотокови сигнали
от дефекти във вихровотокови сигнали от тръба

Софтуерът трябва да има следните характеристики:

- Да визуализира сигнала от тръбите и калибрационните стандарти;
- Да позволява калибриране на сигнала от калибрационните стандарти;
- Да позволява избиране на произволен участък от сигнала от тръба или калибрационен блок. Избраният сигнал да може да се смеси със сигнал от произволен участък от друга тръба;
- Преди смесването, върху избраният сигнал да може да се приложи мащабиране и ротация;
- Смесването не трябва да променя броя отчети в сигнала от целевата тръба;
- Запазването на промените във файла не трябва да променя формата на файла;
- Софтуерът трябва да поддържа данни от следните техники: “Bobbin”, ”MRPC”, ”+Point”, “Array” и “X-Probe”;
- Софтуерът трябва да поддържа минимум следните формати на вихровотокови данни: MIZ-30 и MIZ-85;
- При наличие на лицензионна защита на софтуера, същата трябва да позволява прехвърляне на лиценза от една на друга работна станция, без намеса на производителя;
- Интерфейсът на софтуера трябва да бъде на Английски език.