

Покана за пазарна консултация № 57967 с предмет „Доставка на резервни елементи за акумулаторни батерии, тип KM125P - GAZ, производство на GAZ GERATE - UND AKKUMULATORENWERK ZWICKAU GMBH”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на резервни елементи за акумулаторни батерии, тип KM125P - GAZ, производство на GAZ GERATE - UND AKKUMULATORENWERK ZWICKAU GMBH”

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганата стока, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка – съгласно ТС;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 10.03.2026г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 12.03.2026г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Тихомир Ангелов – Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 40 14, e-mail: tiangelov@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация
2. Образец за индикативно предложение

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за "Доставка на резервни елементи за акумулаторни батерии, тип KM125P - GAZ, производство на GAZ GERATE – UND AKKUMULATORENWERK ZWISCKAU GMBH".

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество
1	121809	Батерия	Акумулаторен елемент (клетка) 1,2V; 125Ah, тип: KM125P, габаритни размери L-70mm, W-164mm, H-392mm, GAZ; Комплектован с необходимия брой болтове, планки за присъединяване и вентилационни капачки със защита против възпламеняване и взрив, ниска консумация на вода и система за ограничаване на отделяните газове.	бр.	190

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

1. Сертификат/декларация за съответствие;
2. Сертификат/декларация за произход;
3. Технически характеристики и инструкции за експлоатация и съхранение от производителя;
4. Гаранционна карта.

Допълнително изискване: Общ брой елементи (клетки) 190 бр., като от тях 1/0 бр. пълни с електолит и заредени и 20 бр. празни (в сухо заредено състояние, комплектовани с необходимото количество електролит за запълване).