



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

“Подмяна на табла КК1, КК2“ и “Подмяна на табло Т-31”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Обема на дейностите –съгласно Количествена сметка- 6 стр.;
2.	Количество или обем:	Съгласно Количествена сметка- 6 стр.;
3.	Срок за изпълнение:	В работни дни (след даване фронт за работа).
4.	Гаранционен срок:	Гаранционните срокове не могат да бъдат по-малки от посочените в нормативните документи.
5.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката на обекта.
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от Количествената сметка и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Приемателно- предавателен Протокол и оригинална фактура.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.
9.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата.
10.	Критерии за оценка на офертите:	Икономически най-изгодна оферта съгласно стандартизирана методика, публикувана в Internet на адрес www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки при следните показатели: <ul style="list-style-type: none">Показатели за Техническа оценка:<ul style="list-style-type: none">Вид и характеристики на предлаганите за изпълнение материали и оборудване- Кт = 0,20

		<p>Работна програма със срок и график за изпълнение- Кт = 0,25</p> <p>Гаранционен срок- Кт = 0,05</p> <ul style="list-style-type: none"> • Показатели за оценка на предлаганата цена: <p>- Цена- Кф = 0,50</p>
11.	<p>Съдържание на офертата:</p>	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя; 3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 4. Референции; 5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти; 6. Работна програма с посочени дейности, които ще се изпълняват на обекта; 7. Срок за изпълнение, график за изпълнение, Гаранционен срок и параметри на предлаганото оборудване; 8. Валидност на офертата; 9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване; 10. Единични цени за всяка позиция от приложената Количествена сметка и Ценови показатели; 11. Обща цена без ДДС; 12. Условие на плащане – след извършване на услугата.

12.	Място и начин на представяне на офертата:	Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти №20656 с предмет: “Подмяна на табла КК1, КК2“ и “Подмяна на табло Т-31” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 14.10.2011г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	Стилиян Димитров Специалист “Договори” тел: +359 973 7 25 67 факс: +359 973 7 60 27 e-mail: <i>SBDimitrov@npp.bg</i>

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

Сийка Пенкова

Директор Дирекция “Икономика и Финанси”


Обект: "Подмяна на табла КК1,КК2"

Част: Електрическа

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
I	Доставки				
1	Доставка на табло тип УО, за външен монтаж, IP55, с ориентировъчни размери 1850/1200/400, с монтирана в него следната апаратура: трифазен автомат А4 R400 - 1бр.; трифазен автомат А4 R250 - 5бр.; трифазен автомат С60L 32А - 1бр.; еднофазен автомат С60L 25А - 7бр.; еднофазен автомат С60L 6А с - 1бр.; фотореле тип PLS 1/150 - 1бр.; контактор 63А - 1бр.;	бр	1		
2	Доставка на табло тип УО, за външен монтаж, IP55, с ориентировъчни размери 1400/1200/400, с монтирана в него следната апаратура: трифазен автомат А4 R400 - 1бр.; трифазен автомат А4 R250 - 4бр.;	бр.	1		
		Всичко:			

Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"


Б.Найденов/
31.08.2011

Обект: "Подмяна на табла КК1,КК2"



Част: Електрическа

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
I	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на ел.табло с размери 1850x1200x400	бр.	1		
2	Демонтаж на ел.табло с размери 1400x1200x400	бр.	1		
3	Демонтаж бетонен фундамент с размери 185 x 40 x 50	бр.	1		
4	Демонтаж бетонен фундамент с размери 140 x 40 x 50	бр.	1		
5	Отсъединяване на жила до 2.5мм ²	бр.	10		
6	Отсъединяване на жила до 6мм ²	бр.	10		
7	Отсъединяване на жила 35мм ²	бр.	6		
8	Отсъединяване на жила 70мм ²	бр.	6		
9	Отсъединяване на жила 95мм ²	бр.	3		
10	Отсъединяване на жила 120мм ²	бр.	15		
II	Монтажни дейности				
11	Монтаж на табло тип УО за външен монтаж, IP55 с приблизителни размери 1400/1200/400	бр	2		
12	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм ²	бр.	10		
13	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 6мм ²	бр.	10		
14	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 16мм ²	бр.	2		
15	Подсъединяване на жила 35мм ²	бр.	6		
16	Подсъединяване на жила 70мм ²	бр.	6		
17	Подсъединяване на жила 95мм ²	бр.	3		
18	Подсъединяване на жила 120мм ²	бр.	15		
19	Направа на стоманобетонни фундаменти с приблизителни размери 140x40x50	бр.	2		
20	Доставка и монтаж на кабелни глави за кабел 3x120+70мм ²	бр.	5		
21	Доставка и монтаж на кабелни глави за кабел 3x95+70мм ²	бр.	1		
22	Направа и монтаж на дребна желязна конструкция	кг.	100		

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
23	Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция	м ²	4		
24	Направа на изкоп 40/80см със зариване и трамбоване	м	10		
25	Доставка и полагане на поцинкована шина Fe40/4 в земен изкоп	м	10		
26	Надписване на бананки	бр.	10		
27	Доставка, монтаж и надписване на бананки	бр.	10		
28	Доставка и монтаж на предна табела "Не пипай! Опасно за живота."	бр.	3		
29	Доставка и монтаж на предна табела "КК1"	бр.	1		
30	Доставка и монтаж на предна табела "КК2"	бр.	1		
	ПНР				
31	Проверка на връзка със заземиртелен контур до 30 точки	бр.	2		
32	Наладка на линия с автомат с ръчно управление	бр.	20		
		Всичко:			

Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"


 15. Найденков /

 31.08.11 г.


Обект: "Подмяна на табло Т31"

Част: Електрическа

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
I	Доставки				
1	Доставка на табло тип УО, за външен монтаж, IP55, с ориентировъчни размери 1200/900/400, с монтирана в него следната апаратура: трифазен автомат А1 R100 - 1бр.; трифазен автомат А1 R50 - 1бр.; трифазен автомат С60L 6А - 2бр.; еднофазен автомат С60L 25А - 22бр.; еднофазен автомат С60L 6А с - 1бр.; еднофазен автомат С60L 63А с - 6бр.; часовник - 1бр. Реле тип LC1D32 Telemecanique - 1бр. фотореле тип PLS 1/150 - 1бр.; ПКОМ ключове - 2бр. клеми /за монтаж на DIN шина/ -26бр. контактор 25А - 3бр.; контактор 40А - 2бр.;	бр	1		
		Всичко:			

Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"


14.09.11

Обект: "Подмяна на табло Т31"

Част: Електрическа

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
I	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на ел.табло с размери 1200x900x400	бр.	1		
2	Отсъединяване на жила до 2.5мм ²	бр.	10		
3	Отсъединяване на жила до 6мм ²	бр.	10		
4	Отсъединяване на жила 16мм ²	бр.	4		
5	Отсъединяване на жила 50мм ²	бр.	2		
6	Отсъединяване на жила 95мм ²	бр.	3		
II	Монтажни дейности				
7	Монтаж върху метална конструкция на табло тип УО за външен монтаж, IP55 с максимални размери 1200/900/400	бр	1		
8	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм ²	бр.	10		
9	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 6мм ²	бр.	10		
10	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 16мм ²	бр.	4		
11	Подсъединяване на жила 50мм ²	бр.	2		
12	Подсъединяване на жила 95мм ²	бр.	3		
13	Доставка и монтаж на кабелни глави за кабел 3x16+10мм ²	бр.	1		
14	Доставка и монтаж на кабелни глави за кабел 3x95+50мм ²	бр.	1		
15	Направа и монтаж на дребна желязна конструкция	кг.	100		
16	Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция	м ²	4		
17	Направа на изкоп 40/80см със зариване и трамбоване	м	10		
18	Доставка и полагане на поцинкована шина Fe40/4 в земен изкоп	м	10		
19	Надписване на бананки	бр.	10		
20	Доставка и монтаж на метална табела "Не пипай! Опасно за живота."	бр.	3		
21	Доставка и монтаж на метална табела "ТК31"	бр.	1		

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
	ПНР				
22	Проверка на връзка със заземиртелен контур до 30 точки	бр.	1		
23	Наладка на контактори	бр.	5		
24	Наладка на линия с автомат с ръчно управление	бр.	31		
		Всичко:			

Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

Handwritten signature
Handwritten signature 14.09.11