

Блок:
Система: ТВ
Подразделение: БПС

УТВЪРЖДАВАМ,
РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЕНИЕ
"ЕКСПЛУАТАЦИЯ" БОЯН
КОЛИНОВ

Заличено на
основание
ЗЗЛД

22.10.2026г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 26.БПС.ТЗ.106

За доставка

ТЕМА: Доставка на вложки за гумени лагери за помпи ПВБр, тип ОПВ 5-110Э в цех БПС.

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

За обезпечаване ремонтните дейности по помпи водни брегови тип ОПВ5-110Э, е необходимо да се доставят 24 (двадесет и четири) комплекта вложки за гумени лагери ("Вкладыш ф215 из 4-х частей") по чертеж. № В-29390 СБ, от "Техническая документация на Агрегат электронасосный ОПВ 5-110Э", представен в Приложение 1.

Вложките представляват комплект от четири гумено-метални сегмента, които се монтират в метален корпус и се явяват триещата повърхност на гумения лагер.

Гумените лагери се подменят при основен или аварийен ремонт на ПВБр.(Помпа Водна Брегова) на БПС(Брегова Помпена Станция).

Отделните комплекти трябва да бъдат номерирани с трайна маркировка за идентификация при извършването на входящ контрол.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Няма отношение.

1.3. Изискване към Изпълнителя

Няма отношение.

1.4. Срок за изпълнение на доставката

Срок за изпълнение на доставката – до 160 календарни дни след сключване на договора.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Няма отношение.

2.2. Квалификация на оборудването

Няма отношение.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно чертеж. № В-29390 СБ от "Техническая документация на агрегат электронасосный ОПВ 5-110Э.

2.4. Характеристики на материалите

Съгласно изискванията на производителя.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно чертеж. № В-29390 СБ от "Техническая документация на агрегат электронасосный ОПВ 5-110Э.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма отношение.

2.7. Нормативно-технически документи

Съгласно изискванията на производителя.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Вложките да са произведени не по-рано от 6(шест) месеца от датата на доставката.
Срок на годност при съхранение - не по-малко от 24 месеца от датата на доставка.

2.9. Надеждностни и ресурсни характеристики

Физическата и функционална издръжливост при правилна експлоатация - не по-малко от 12 месеца от датата на монтажа.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Доставката на резервните части да се извърши еднократно.
Изпълнителят да достави резервните части, консервирани и в опаковки, не позволяващи повреди при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Изпълнителят да посочи условията и сроковете при кратко-, средно- и дългосрочно съхранение

на резервните части.

4. Документи, които се изискват при доставката

4.1. Документи, съпровождащи доставката и документи, които се изискват за монтаж, експлоатация и обслужване на оборудването

- 4.1.1. Приемо-предавателен протокол;
- 4.1.2. Сертификати/декларации за произход;
- 4.1.3. Сертификати/декларации за съответствие на резервните части, издадени от завода производител;
- 4.1.4. Документ указващ срок на годност;
- 4.1.5. Чертежи/скици, на доставените резервни части;
- 4.1.6. Документ, в който са описани условията за съхранение.

Документите, придружаващи доставката да се представят на хартиен носител в 1 екземпляр на оригиналния език, 1 екземпляр на български език и на електронен носител, съдържащ: файлове в pdf формат, създадени чрез използване на сканираща техника – 1 екземпляр.

4.2. Доставки на средства и системи за измерване (СиСИ)

Няма отношение.

4.3. Доставка на химически продукти и за резервни части с ограничен срок на годност

Няма отношение.

4.4. Доставка на опасни химикали

Няма отношение.

5. Входящ контрол

На доставката ще бъде извършен общ входящ контрол по установен ред в АЕЦ “Козлодуй” по “Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ “Козлодуй”, 10.УД.00.ИК.112.

Доставката се приема след успешно преминал общ входящ контрол - подписан протокол от входящ контрол без забележки.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Чертеж В-29390 СБ от „Техническая документация на агрегат электронасосный ОПВ 5-110Э“.

НАЧАЛНИК ЦЕХ "БРЕГОВА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ",
ИВО БОЖИНОВ

Заличено
на
основание
ЗЗЛД

.... 02.10.26 г.



1. * Отверстие выполнить в каждой гильзе
2. ** Размеры для справок.

			Носок ОПВ-НО	B-293906		
Иск. Род	МРЗУМ	Доп. Лог	ВКЛЮЧЫЛ Ф215	Искт.	Масса	Носов
Взрощ.	10000	10000	из 4-х чистил	5	29,0	1,2
1 контр				Искт	Искмоб	1
4 контр						