СПИСЪК

на документите необходими за започване на дейностите по сключен договор, които ВО трябва да представи за одобрение от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

№	Вид документ	Съгласно изискванията на НТД	Форма и съдържание съгласно документ	Утвърждава се от:	Проверка и съгласуване от АЕЦ	Регистрира се в:
I. За договори за изпълнение на: - СМР/услуга; - техническо обслужване (ТОиР); - инженеринг (проектиране, доставка, услуга и/или СМР) могат да се изискват част или всички от следните документи:						
1.	Програма за осигуряване на качеството/план по качеството за конкретната дейност (ПОК/ ПК) ***ЗАБЕЛЕЖКА:*** *При представяне на обща ПОК (ПК), описваща дейностите на няколко организации, всяка от тях, с изключение на организацията-разработила ПОК (ПК), попълва декларация за прилагане и спазване, по образец на* ***Приложение 19****.*	Наредба за осигуряване на безопасността на ядрените централи Стандартите по безопасност на МААЕ БДС ISO 10005 „Управление на качеството, Указание за плановете по качеството” Стандартите от серията БДС EN ISO 9001	Форма: Съгласно действащата СУ на ВО Съдържание: Съгласно **Приложение 13** на 10.УДЗ.00.ИК.005	Р-л на ВО	Отговорното лице за изпълнение на договора от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД Лицата за проверка по Качество от у-е К (с-р ОСУ)	ЦА АиК
2.	План за контрол на качество за конкретната дейност (ПКК) План за контрол и изпитване (ПКИ) ***ЗАБЕЛЕЖКА:*** *Декларация по образец на* ***Приложение 19*** *се представя ако ПКК/ПКИ ще се*		**Приложение 14** на 10.УДЗ.00.ИК.005 **Приложение 16** на 10.УДЗ.00.ИК.005		Р-л сектор ИПКК/р-л група КК (за ЕП-2) или упълномощено лице, отговорно за контрола (Отг. лице за изпълнение на	ЦА АиК

Този документ е собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Всяко позоваване, разгласяване и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

№	Вид документ	Съгласно изискванията на НТД	Форма и съдържание съгласно документ	Утвърждава се от:	Проверка и съгласуване от АЕЦ	Регистрира се в:
	прилага от организация, която не е автор на документа.				договора от страна на АЕЦ) Лицата за проверка по Качество от с-р ОСУ	
3.	Декларация за готовност за започване на работа от ръководителя на ВО с приложени копия на сертификатите/ свидетелствата за калибриране/ проверка.		**Приложение 11**	Р-л на ВО	-	ЦА АиК
4.	Протокол за готовност за изпълнение на дейността		**Приложение 12** (за дейности в контролираната и защитената зона на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД) **Приложение 12-1** (за дейности в зона с контролиран и свободен достъп на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД)		Отговорно лице по договора от АЕЦ Експерти от отдел ЯБ Експерти от отдел РЗиРАО, Р-л на ОК(С) – КЦ ПД Н-к отдел МО Р-л сектор ТБ Р-л сектор ВТН	ЦА АиК
5.	Заповед на ръководителя на ВО за определяне на отговорните лица за извършване на дейността Ако ВО внася на площадката на централата и работи с		**Приложение 7 (**примерна заповед**)**	Р-л на ВО		ЦА АиК

Този документ е собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Всяко позоваване, разгласяване и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

№	Вид документ	Съгласно изискванията на НТД	Форма и съдържание съгласно документ	Утвърждава се от:	Проверка и съгласуване от АЕЦ	Регистрира се в:
	високоактивни източници, или извършва радиографичен контрол, е необходимо в заповедта да се запише името на отговорника за РЗ на съответната специализирана дейност и № на удостоверението му за работа с ИЙЛ.					
6.	Списък на лицата от ВО, определени да работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове в състава на бригадите по работни, огневи и дозиметрични наряди. *ЗАБЕЛЕЖКИ:* *1) Поради съдържащите се в тях лични данни списъците се представят в АЕЦ „Козлодуй“ (сканирани и в оригинален файлов формат *.xlsx) чрез системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).* *2) Списъците по огневи и работни наряди се разпространяват до отдел ЯБ и сектор ТБ (у-е Б), сектор ОСУ (у-е К) и група ПИСОЕД (у-ние ИСиИКТ).* *3) Списъците по дозиметрични наряди се разпространяват до отдел ЯБ, сектор ОСУ и сектор*	Съгласно: чл.39 и чл.60 на ПБР-НУ; чл.40 и чл.62 на ПБЗР-ЕУ	**Приложение 14-1 и 14-2,** за работен наряд **Приложение 14-3,** за огневи работи **Приложение 14-4,** за дозиметричен наряд	Р-л на ВО		ЦА АиК
			Приложение 14-5 за лицата от ВО, имащи право да влизат в контролираната зона без дозиметричен наряд	Р-л на стр. звено, по чието оборудване се работи (Главен инженер/ Р-л у-ние Е)	Отг. лице по договор от АЕЦ	ЦА ЕП-2/ ЦА ХОГ

Този документ е собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Всяко позоваване, разгласяване и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

№	Вид документ	Съгласно изискванията на НТД	Форма и съдържание съгласно документ	Утвърждава се от:	Проверка и съгласуване от АЕЦ	Регистрира се в:
	ОРДК (ЕП-2)/група РДК (цех ХОГ). *4) Списъците <u>без дозиметричен наряд</u> се разпространяват до ОТЛ по договор от АЕЦ.*					
7.	Справка-декларация за данните от атестацията на персонала с приложени копия от свидетелства/ удостоверения за специална квалификация, съгласно **Приложение 9** *ВАЖНО! Справката-декларация за атестация е неразривно свързана със списъците по работни наряди. След всяко представяне на списъци по работни наряди Изпълнителя следва да представи актуализирана справка-декларация за атестация по всеки от договорите, по които се работи.*		**Приложение 15**	Р-л на ВО	Р-л сектор ВТН (*само в случаите, когато ВО декларира, че ще използва заварчици и кранисти*)	ЦА АиК
8.	Акт за проведено обучение на специалисти от външната организацията	Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената	Приложение 2 на 70.ОБЧ.00.ИК.024	Р-л у-ние УТЦ	У-е УТЦ	ЦА УТЦ

Този документ е собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Всяко позоваване, разгласяване и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

№	Вид документ	Съгласно изискванията на НТД	Форма и съдържание съгласно документ	Утвърждава се от:	Проверка и съгласуване от АЕЦ	Регистрира се в:
		енергия. Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г.				
9.	Форма за начален инструктаж от дневник за регистриране на проведен инструктаж по БЗР (само при електронно периодично обучение за курс „Въведение в АЕЦ" през ESTRA) *ЗАБЕЛЕЖКА:* *Представител на ВО организира документирането на завършеното периодично електронно обучение за курс „Въведение в АЕЦ", което се зачита за начален инструктаж, собственоръчно от обучаемите във формата за начален инструктаж от дневник за регистриране на проведен инструктаж по БЗР и я предава в у-е УТЦ.*	Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г.	Приложение 5 на 70.ОБЧ.00.ИК.024	Р-л ВО/ упълномощено лице от ВО	У-е УТЦ	У-е УТЦ
10.	Справка за дозовото натоварване на персонала, работещ по съответния договор (ако работата на ВО е в КЗ или е свързана с ИЙЛ), представена във формат *.pdf (сканирана) към заявлението за заповед за работа регистрирано в електронна платформа за контрол на достъпа.	НРЗ-2018 №30.РЗ.00.ИБ.01 №50.РЗ.00.ИБ.01 №51.РЗ.00.ИБ.01	**Приложение 16** **Приложение 17**	Р-л ВО/ упълномощено лице от ВО		ОК(С)-КЦ ПД /ВО
11.	Свидетелство за правоспособност по заваряване	Наредба №7 от 11.10.2002г.	Специализиран учебен център,	Р-л на ВО	Р-л сектор ВТН	ВО

Този документ е собственост на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всяко позоваване, разгласяване и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

№	Вид документ	Съгласно изискванията на НТД	Форма и съдържание съгласно документ	Утвърждава се от:	Проверка и съгласуване от АЕЦ	Регистрира се в:
			издал документа			
11.1	Удостоверение за заварчик	ПНАЭ Г-7-003-87; Нормативни документи, посочени в **Приложение 20**	Приложение 2 на ПНАЭ Г-7-003-87 **Приложение 21**	Р-л на ВО	Р-л сектор ВТН	ВО
11.2	Заповед за постоянно действаща атестационна комисия за заварчици	ПНАЭ Г-7-003-87	-	Р-л на ВО	Р-л сектор ВТН	ВО
11.3	Протокол от заседание на атестационна комисия за заварчици	ПНАЭ Г-7-003-87	Приложение 1 на ПНАЭ Г-7-003-87	Р-л на ВО	Р-л сектор ВТН	ВО
11.4	Заповед за присъждане на клеймо	НП-104-18	-	Р-л на ВО	Р-л сектор ВТН	ВО
11.5	Заповед за атестационна комисия за атестация на технологии	НП-104-18	-	Р-л на ВО	Р-л сектор ВТН	ВО
11.6	Програма за атестация на технологична инструкция и/или технология по заваряване	НП-104-18 ГОСТ Р 50.04.03-2018	-	Р-л на ВО	Атестационна комисия с представители на АЯР и АЕЦ	ВО
11.7	Акт/протокол за контрол на заваръчно оборудване и апаратура	НП-104-18	-	Р-л на ВО	Длъжностно лице от с-р ИПКК	ВО
11.8	Документи, удостоверяващи контрол на качеството на основни и заваръчни (наваръчни) материали	НП-104-18	-	Р-л на ВО	Длъжностно лице от с-р ИПКК	ВО
12.	Сертификат за акредитация на лаборатория за извършване на контрол на основен метал и заварени съединения	-	Сертификационен център, издал документа	Сертификационен център	Р-л сектор ОСУ	-
13.	Протокол от заседание на атестационна комисия по атестация на технологична инструкция и/или технология по заваряване или друг	НП-105-18 Нормативни документи, посочени в **Приложение 22**	Приложение 1 на ПНАЭ Г-7-003-87	Р-л на ВО	Членове на Атестационната комисия	ВО

Този документ е собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Всяко позоваване, разгласяване и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

№	Вид документ	Съгласно изискванията на НТД	Форма и съдържание съгласно документ	Утвърждава се от:	Проверка и съгласуване от АЕЦ	Регистрира се в:
	документ за атестация на технологиите по заваряване					
14.	Декларация за извършване на дейности по надзорни съоръжения и/или използване на СПО		**Приложение 13**			ЦА АиК
15.	Акт за готовност на съоръжения с повишена опасност (СПО)		**Приложение 18**		Гл. инспектор ВТН	ЦА АиК
16.	Сертификат на дефектоскопист/ персонал за изпитване без разрушаване (ИБР)	БДС EN ISO 9712:2012 или еквивалентен	Сертификационен център, издал документа	Сертификационен център	Р-л сектор ОСУ	ВО
17.	Протокол за оценка на риска при изпълнение на дейността	Закон за здравословни и безопасни условия на труд	**Приложение 3**		- Р-л на структурно подразделение - сектор ТБ, у-е Б - Отговорното лице по договора	ЦА АиК
18.	Споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд	Закон за здравословни и безопасни условия на труд	**Приложение 3-I** (за обекти на площадката на АЕЦ) **Приложение 3-II** (за обекти извън площадката на АЕЦ) **Приложение 3-III** (за надзорни, проектантски, логистични и др. дейности, които не са свързани с ТО,	Ръководител на ВО	Директор БиК	ЦА АиК

Този документ е собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Всяко позоваване, разгласяване и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

№	Вид документ	Съгласно изискванията на НТД	Форма и съдържание съгласно документ	Утвърждава се от:	Проверка и съгласуване от АЕЦ	Регистрира се в:
			ремонт, СМР)			
19.	Документ (инструкция, програма) по безопасност и здраве при работа	-	Съгласно системата за управление на ВО	Р-л на ВО	Р-л на структурно подразделение Сектор ТБ	ЦА АиК
20.	План за осигуряване на пожарна безопасност	чл.9, ал.1, т.3 от Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите		Р-л на ВО	Р-л сектор ПБ Н-к РС ПБЗН-АЕЦ	ЦА АиК
21.	Техническа документация (в т.ч. обяснителна записка, изчисления, схеми, чертежи и др.) при ремонтът на надзорни съоръжения под налягане, които не са част от СВБ	чл. 256 (1) от НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане	Съгласно чл.168 от Наредбата	Р-л на ВО	Р-л сектор ВТН	-
II. За договори за проектиране/анализ могат да се изискват документи по т.1, 2 и 16						

Този документ е собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Всяко позоваване, разгласяване и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.