



## ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

**ОТНОСНО:** Провеждане на конкурс по оферти за „Доставка на електроматериали”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по конкурса за “Доставка на електроматериали”, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави следните уточнения:

### **I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - РАЗКЛОНИТЕЛИ, ФАСУНГИ, КОНТАКТИ, КЛЮЧОВЕ**

**Въпрос:** По поз.№11 – каква е дължината на кабела/шнура?

**Отговор:** Минимум 3 м

**Въпрос:** Поз.№10, 14, 22,38 – какво се има предвид под предпазна клема – предпазна пластина /както е при “шуко”контактите/ или предпазен щифт?.

**Отговор:** Да се разбира предпазна пластина /както е при “шуко”контактите/.

**Въпрос:**Поз.№37 – Има противоречие – схема б е девиаторен ключ, а текстово е изписано сериен

**Отговор:** Ключът трябва да е сериен

### **II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - ПРЕКЪСВАЧИ, ПУСКАТЕЛИ, КОНТАКТОРИ**

**Въпрос:** Поз.№6,7,9,10 - Посочените прекъсвачи монофазни ли трябва да бъдат на 220V или триполюсни на 440V?

**Отговор:** Прекъсвачите трябва да са еднополюсни, монофазни, 220V

**Въпрос:**Поз.№12,13,14 – задължително ли трябва да бъдат спазени габаритните размери?

**Отговор:** Да

Всички останали условия посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес [www.kznpp.org](http://www.kznpp.org) /Актуално/ Обществени поръчки/ Конкурси по оферти/ 21719 остават непроменени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Светлана Георгиева на тел. 0973 / 7 38 66, или електронен адрес [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

**ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ  
„ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”**

**КРАСИМИР НИКОЛОВ**