



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс по оферти за „Доставка на оборудване за осигуряване на надеждно захранване на системите за телекомуникации на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

Уважаеми дами и господа,

I. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че удължава срока за набиране на оферти за участие в конкурс по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки за „Доставка на оборудване за осигуряване на надеждно захранване на системите за телекомуникации на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД” до **09.03.2012 г.**, при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org / Актуално / Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 21776.

II. Във връзка с постъпили въпроси правим следните уточнения по техническата спецификация:

1. Не е необходимо предлагането на акумулаторни батерии - разполагаме с такива;
2. Необходимо е токоизправителните модули да са няколко - поне 4 модула, така че при повреда на 1 модул, той да може да се подмени, без това да нарушава работата на останалите. Важно е общата изходна мощност да се доближава максимално до изискванията в спецификацията и да има възможност за разширение, като не може да се определи точно каква ще е максималната бъдеща мощност, която ще се захранва, но от порядъка на 200 А е приемливо. Необходима ни е и информация за входните характеристики на устройството;
3. DC предпазители към консуматорите ще са 6 бр.;
4. Батерийната група е една - АБ 280 Ah / 48 V (24 клетки, 2V);
5. Приложението на токоизправителя е обяснено в спецификацията. Капацитетът на АБ е $C_{10}=280$ Ah, гелът е тип F-M8 (20Nm);
6. Непрекъсваем източник на захранване UPS от поз. 2 на техническата спецификация е стандартен UPS;
7. Не е необходима инсталация

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-н Христо Пачев на тел. 0973 / 7 61 40, или електронен адрес HPatchev@npp.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

09.03.12.