

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за
„Доставка и три броя промишлени прахоуловители”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Приложение №1 Техническа спецификация № 2011.30.ЕЧ.АРВ.ТСП.174 – стр. 3
2.	Количество и обем:	Съгласно техническа спецификация
3.	Срок на доставка: работни/ календарни дни
4.	Гаранционен срок:	Съгласно техническа спецификация
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от датата на приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	<ul style="list-style-type: none">- Паспорти;- Инструкция за експлоатация;- Декларация за произход;- Сертификат за качество/ декларация за съответствие;- Гаранционни карти.
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 40 календарни дни
10.	Критерий за оценка на офертите	Най – ниска цена

11.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация (Приложение 1); - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация); - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN; - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти № 21803 с предмет „Доставка и три броя промишлени прахоуловители” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 20.03.2012 г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	Борис Попниколов Специалист „Маркетинг” тел: +359 973 7 39 47 факс: +359 973 7 60 27 email: BGPopnicolov@npp.bg

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

КРАСИМИР НИКОЛОВ

 **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД**

Блок: 5, 6, ОСО

Система: АВР

Подразделение: РЗА, ЕО

УТВЪРЖДАВАМ

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП

..24.. ..11..... 2011 г. / Я. Янков /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ№ 2011.30.ЕЧ.АВР.ТСП.174

за доставка на три броя промишлени прахоуловители

1. Описание на доставката**1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали**

При изпълнение на дейности по техническо обслужване и ремонт на агрегати от система АВР съгласно „Инструкция за техническо обслужване и ремонт на системи за непрекъснато електрозахранване АБП” с рег.№30.ЕЧ.АВР.ИР.008 се извършва принудително (чрез издухване) отстраняване на наслоения прах по електронните елементи. С цел ограничаване на разпространението на праха в помещението е необходима доставка на три броя промишлени прахоуловители за контролираното му улавяне.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти**към доставката**

Към доставката да са предвидени резервни части подбрани на принципа на вложените материали: От една до пет вложени части – една резервна, от шест до десет вложени части – две резервни, над десет вложени части – три резервни. Отделно за филтърните елементи по два резервни на всеки вложен. Пълен набор от консумативи за период на употреба една година за всеки прахоуловител.

Към доставката да е предвиден пълен комплект инструменти за експлоатация и ремонт на прахоуловителите.

Всеки от прахоуловителите да е снабден с устройство за максимално доближаване до мястото на източника на праха (гъвкава-телескопична „ръка”).

2. Основни характеристики на оборудването и материалите**2.1. Класификация на оборудването**

Не се класифицира.

2.2. Квалификация на оборудването

Температурен диапазон на работа от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

2.3. Физически и геометрични характеристики

- Форма: Паралелепипед.
- Размери:
 - Широчина: ≤ 600 mm.
 - Дълбочина: ≤ 750 mm.
 - Височина: ≤ 900 mm.
- Гъвкава-телескопична „ръка“:
 - Ъгъл на огъване: $0 \div 180^\circ$.
 - Дължина при згънато положение: ≤ 1000 mm.
 - Дължина при разгънато положение: ≥ 1500 mm.
 - Диаметър: ≥ 150 mm.
- Мобилност:
 - Ръкохватки за придвижване чрез натиск или опън.
 - Колела със застопоряващ механизъм за движване на 360° .
- Тело: ≤ 50 кг.
- Генериран шум при включено състояние: ≤ 85 dB.
- Електрическо захранване: 230 V AC.
- Дебит: ≥ 300 m³/h.

2.4. Характеристики на материалите

Не се специфицират.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Доставката трябва да е придружена от декларация, че доставеното оборудване отговаря на европейската директива 2006/95/EC за електрическо оборудване ниско напрежение.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Прахоуловителите няма да работят в среда с йонизиращи лъчения.

2.7. Нормативно-технически документи

- Оборудването трябва да е маркирано от производителя с маркировката „CE“.
- БДС EN 50091-2 „Изисквания за електромагнитна съвместимост“.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Прахоуловителите трябва да имат срок на гаранцията не по-малко от 24 месеца и минимален жизнен цикъл не по-малко от 10000 ч.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Опаковката трябва да отговаря на следните критерии:

- Да защитава от механични въздействия.
- Да защитава от влага, конденз, дъжд, сняг и прах.
- Електронните елементи да са опаковани по единично.

3.2. Условия за съхранение

Изпълнителят да предостави информация за условията и сроковете за съхранение на доставеното оборудване.

4. Входящ контрол

При приемане на доставката се извършва общ входящ контрол съгласно "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия ДОД.КД.ИК.112 в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Доставката да е придружена със следните документи представени на български език:

- Паспорти.
- Инструкции за експлоатация.
- Декларация за произход.
- Сертификат за качество/ декларация за съответствие.
- Гаранционни карти.