



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за
**“Ремонт на районното осветление около сгради РС “ПБЗН”, РУ “Полиция АЕЦ” и ГПУ
“Козлодуй””**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.2, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Приложение 1 Количествена сметка
2.	Количество или обем:	Съгласно Количествена сметка
3.	Срок за изпълнение:	В работни дни (след даване фронт за работа).
4.	Гаранционен срок:	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
5.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката на обекта.
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложената Количествена сметка (Приложение №1) и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.
9.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата.
10.	Критерии за оценка на офертите:	Най- ниска цена.

11.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя; 3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 4. Референции;. 5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти; 6. Работна програма за изпълнение на дейностите, свързани с ремонта на обекта; 7. Срок за изпълнение, график за изпълнение и Гаранционен срок; 8. Валидност на офертата; 9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване; 10. Попълнени Количествено-стойностна сметка и Ценови показатели; 11. Обща цена без ДДС; 12. Условие на плащане – след извършване на услугата. 13.Списък на договорите за извършени подобни ремонти през последните 3 години. 14. Да притежава сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008;
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</p> <p>3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти №21730 с предмет: “Ремонт на районното осветление около сгради РС “ПБЗН”, РУ “Полиция АЕЦ” и ГПУ “Козлодуй”” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 09.03.2012г.

14.	Лице за контакт и допълнителна информация	Румяна Борисова Гл.Експерт “Договори” тел: +359 973 7 36 66 факс: +359 973 7 60 05 e-mail: RBorisowa@npp.bg
-----	--	---

В Очакване на Вашето предложение,

Красимир Николов

Директор Дирекция “Икономика и финанси”

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Ремонт на районното осветление около сгради РС "ПБЗН", РУ "Полиция" АЕЦ и
ГПУ "Козлодуй"

№	Видове дейности	М-ка	Количество
Районно осветление около РС "ПБЗН" и РПУ			
1.	Демонтаж на същ. осветителни тела парков тип с ЖЛ 125 W	бр.	45
2.	Демонтаж на кабелна кутия К1	бр.	25
3.	Почистване и грундиране на тръбен стълб, Н = 4.5 м.	бр.	45
4.	Боядисване на тръбен стълб, Н = 4.5 м. – двукратно със сребърен феролит.	бр.	45
5.	Д-ка и монтаж на кабелна кутия К1 за улично осветление.	бр.	25
6.	Д-ка и монтаж на авт. прекъсвач АП-6 А.	бр.	25
7.	Д-ка и изтегляне на кабел СВВНА 3x1.5 мм ² в тръба	м.	100
8.	Д-ка и монтаж на осветително тяло за парково осветление, с живачна лампа 125 W, IP 65, ЕПРА Корпус: стабилизирани срещу ултравиолетови лъчи термопластичен полимер с висока механична и химическа устойчивост. Монтаж на стандартен стълб Ф 60 мм.	бр.	45
9.	Д-ка и монтаж на улично осветително тяло с НЛВН 150 W, IP 65 ЕПРА; 220-230V; 50 Hz; Корпус: UV стабилизирана пластмаса за външно приложение. Монтаж: с възможност за монтиране на вертикална и хоризонтална рогатка и възможност за стъпално регулиране на насочването.	бр.	4
10.	Свързване на проводник към съоръжение до 2,5 мм ²	бр.	68
Районно осветление около ГПУ "Козлодуй"			
1.	Демонтаж на същ. осветителни тела парков тип с ЖЛ 125 W	бр.	20
2.	Демонтаж на кабелна кутия К1	бр.	20
3.	Почистване и грундиране на тръбен стълб, Н = 4.5 м.	бр.	20
4.	Боядисване на тръбен стълб, Н = 4.5 м. – двукратно със сребърен феролит.	бр.	20
5.	Д-ка и монтаж на кабелна кутия К1 за улично осветление.	бр.	20
6.	Д-ка и монтаж на авт. прекъсвач АП-6 А.	бр.	20
7.	Д-ка и изтегляне на кабел СВВНА 3x1.5 мм ² в тръба	м.	60
8.	Д-ка и монтаж на осветително тяло за парково осветление, с живачна лампа 125 W, IP 65, ЕПРА Корпус: стабилизирани срещу ултравиолетови лъчи термопластичен полимер с висока механична и химическа устойчивост. Монтаж на стандартен стълб Ф 60 мм.	бр.	20
9.	Свързване на проводник към съоръжение до 2,5 мм ²	бр.	40
Помещение за хранене на РС "ПБЗН"			
1.	Демонтаж на кабелни връзки до 2.5 мм ²	бр.	20
2.	Демонтаж на същ. осветителни тела с Л.Л 1x36 W	бр.	10
3.	Д-ка и монтаж на осветително тяло с л.л. 2 x 36W IP54, ЕПРА	бр.	10
4.	Д-ка и изтегляне на кабел СВВНА 3x1.5 мм ² в тръба	м.	35
5.	Д-ка и монтаж на ключ сериен, скрит монтаж	бр.	2
6.	Свързване на проводник към съоръжение до 2,5 мм ²	бр.	20

Съставил:
Енергетик "С":
31.01.2012 г. /Л.Първанова/