



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

”Боядисване метална конструкция на газоотделителна система (ауспуси) на 1 и 2 ДГ в цех БПС”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:


| | | |
|-----|---|--|
| 1. | Технически характеристики: | Обема на дейностите – съгласно Техническо задание № 12.БПС.ТЗ.12 |
| 2. | Количество или обем: | Съгласно Техническо задание № 12.БПС.ТЗ.12 |
| 3. | Срок за изпълнение: | В работни дни (след даване фронт за работа). |
| 4. | Гаранционен срок: | Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. |
| 5. | Условие за изпълнение: | След осигуряване достъп до площадката на обекта. |
| 6. | Предлагана цена: | Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложената Количествена сметка и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС. |
| 7. | Начин на плащане: | Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура. |
| 8. | Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол | - Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация. |
| 9. | Срок на валидност на офертата: | 90 дни от датата на подаване на офертата. |
| 10. | Критерии за оценка на офертите: | Най-ниска цена. |
| 11. | Съдържание на офертата: | Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>орган от държавата, в която са установени;</p> <p>2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя;</p> <p>3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ;</p> <p>4. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес. Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти;</p> <p>5. Работна програма за изпълнение на дейностите;</p> <p>6. Срок за изпълнение;</p> <p>7. Гаранционен срок;</p> <p>8. Валидност на офертата;</p> <p>9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване;</p> <p>10. Попълнена Количествено-стойностна сметка и Ценови показатели;</p> <p>11. Обща цена без ДДС;</p> <p>12. Условие на плащане – след извършване на услугата.</p> |
| 12. | Място и начин на представяне на офертата: | <p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</p> <p>3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти № 21847 с предмет: ”Боядисване метална конструкция на газоотделителна система (ауспуси) на 1 и 2 ДГ в цех БПС” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p> |
| 13. | Срок за представяне на офертите: | до 16:00 ч. на 15.03.2012г. |
| 14. | Лице за контакт и допълнителна информация | <p>Стилиян Димитров Специалист “Договори” тел: +359 973 7 25 67 факс: +359 973 7 60 27 e-mail: <i>SBDimitrov@npp.bg</i></p> |


В Очакване на Вашето предложение

Красимир Николов


Директор Дирекция “Икономика и Финанси”

Блок: УТВЪРЖДАВАМ,
Система: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
Подразделение: У-е "Е", цех БПС Александър Николов
..... 09..... 02..... 2012 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР “Б и К” : 

..... 01.02.12..... Митко Янков

ДИРЕКТОР "П" : 

..... 01.02.12..... Емилиян Едрев

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изпълнение на услуга

№ 12.БПС.ТЗ.12

ТЕМА:

**Боядисване метална конструкция на гозоотделителна система
(ауспуси) на 1 и 2 ДГ в цех БПС**

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация, съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Предмет на дейността

1.1 Ремонт, почистване, грундиране и боядисване на носещата конструкция и парапетите в ДГС на цех БПС.

1.2 Пясъкоструене, почистване и боядисване с термоустойчива боя на ауспусите в ДГС на цех БПС.

2. Обем на извършваната услуга

Обеми на извършваните работи, съгласно Приложение №1.

3. Организация на работата

3.1. План за изпълнение на услугата:

- срок за изпълнение на работата – 20 работни дни;

-изпълнителя да предостави план график за работата си след оглед на място.

3.2. Условия за изпълнение на работата:

- спазване условията за достъп на персонала на ВО, съгласно “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор” с иден. № ДБК.КД.ИН.028;
- наряд за допускане до работа;
- разрешително за извършване на огнева работа;
- организация за доставка на материали, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите.

- при извършване на операцията пясъкоструене да се вземат всички необходими мерки за предпазване от повреда на фасадата на сградата на ДГС /използване на паравани, платнища и др/. Технологичните отпадъци от пясъкоструенето да се съберат и извозят.

3.3. Критерии за приемане на работата:

- почистване от прах, корозия и масло – констативен протокол;
- визуален контрол на заваръчните шевове/ако има извършени такива/;
- грундиране – констативен протокол;
- приемане на готовият ремонтиран обект.

-работите ще се приемат след окончателното им завършване, след оглед от представители на цех БПС и фирмата Изпълнител, а заплащането ще бъде съгласно действително извършените СМР и съставен на констативен протокол.

4. Документация

4.1. Документи представени от ВО:

- актове за започване и завършване на отделните видове дейности.
- декларации за съответствие на вложените материали, други изделия, изискващи се от действащите наредби.

4.2. Документи, представени от АЕЦ“Козлодуй” ЕАД:

- количествена сметка на обект: “Боядисване на носеща конструкция , парапети и ауспуси в ДГС на цех БПС”.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Квалификация на персонала на Изпълнителя.

- да притежава опит в извършването на този вид дейност;
- ръководителите на наряди да притежават V^{та} квалификационна група според “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

5.2. Документация на вложените материали и оборудване.

Изпълнителят е длъжен да спазва наредбите, нормативните изисквания и да представя документацията, изисквана от тях - сертификати и др.

6. Контрол от страна на АЕЦ

6.1. АЕЦ„Козлодуй” ЕАД гр. Козлодуй - цех БПС - Н-к цех БПС, Р-л с-р „П” цех БПС.

6.2. Инспекции и проверки на площадката

АЕЦ „Козлодуй“ има право да извършва инспекции и проверки на дейностите, извършвани на площадката.

Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации, свързани с извършваната работа.

Забележка: Преди изготвяне на офертата изпълнителят да се запознае на място с обекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 Количествена сметка на обект № 1: “Боядисване метална конструкция на гозоотделителна система (ауспуси) на 1 и 2 ДГ в цех БПС”.

Н-к цех БПС:


Иво Божинов


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект № 1. Боядисване метална конструкция на гозоотделителна система
(ауспуси) на 1 и 2 ДГ в цех БПС

| № | Наименование | Мярка | Количество |
|-----|---|----------------|------------|
| 1. | Монтаж на тръбно инвентарно скеле. | м ² | 220 |
| 2. | Възстановяване на деформирани участъци на носещата конструкция и парапетите /изправяне и заваряване/. | м ² | 10 |
| 3. | Почистване на възстановените участъци и подготовка на основата за грундиране. | м ² | 10 |
| 4. | Грундиране на възстановените участъци с антикорозионен грунд с червен цвят . | м ² | 10 |
| 5. | Пясъкоструене на ауспусите –клас 2/ до метален блясък/. | м ² | 100 |
| 6. | Почистване на площадките от пясък и подготовка на ауспусите за полагане на термоустойчива боя. | | |
| 7. | Боядисване на ауспусите с термоустойчива боя / t =300 С ⁰ / със сребърен цвят. | м ² | 100 |
| 8. | Стъргане и почистване на участъците с повредено покритие и подготовка на основата за грундиране. | м ² | 140 |
| 9. | Грундиране на стърганите и почистени участъци с антикорозионен грунд с червен цвят. | м ² | 140 |
| 10. | Зашкурване на здрава стара боя. | м ² | 410 |
| 11. | Почистване на носещата конструкция и парапетите и подготовка за боядисване. | м ² | 550 |
| 12. | Боядисване на носещата конструкция и парапетите с индустриален сребърен феролит . | м ² | 520 |
| 13. | Боядисване на горната част на парапетите с алкидна боя с жълт цвят . | м ² | 15 |
| 14. | Боядисване на всяко първо и последно стъпало на стълбищата с алкидна боя с жълт цвят. | м ² | 2 |
| 15. | Боядисване на дренажните тръби с алкидна боя с черен цвят. | м ² | 13 |
| 16. | Демонтаж на тръбно инвентарно скеле. | м ² | 220 |
| 17. | Натоварване и извозване на технологични отпадъци. | м ³ | 2 |
| 18. | Поставяне на платнище за предпазване на прозорци и термопанели | м ² | 180 |
| 19. | Демонтаж на предпазно платнище | м ² | 180 |

Изготвил,

Инженер по "Р":


 Веселин Вълчев