



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## ТЕЛЕФАКС

<b>ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 5 БРОЯ РОТОРИ И ДИНАМИЧНОТО ИМ БАЛАНСИРАНЕ”</b>	<b>ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ</b> <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР</b>
	НАШ № 8004
	ДАТА: 21.11.2012г.
	ВАШ №
	<b>БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1</b>

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовани лица за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС 1:** Какъв е броят на каналите на ротора?

**ОТГОВОР:** 112x21=2352.

**ВЪПРОС 2:** Какъв е броят на ребрата на вала?

**ОТГОВОР:** 8 ребра (спици)

**ВЪПРОС 3:** Какъв е броят на пластините (сегментите) в един кръг от ламарината на магнетопровода (сърцевината) на ротора?

**ОТГОВОР:** 8.

**ВЪПРОС 4:** Какви са размерите на профила на пръчките на роторната намотка (респ. каналите на ротора)

**ОТГОВОР:** Равнобедрен трапец с височина 58 mm и дължини на основите 15,8 mm и 3,6 mm.

**ВЪПРОС 5:** Молим да получим спецификацията към сборъчния чертеж на ротора, която е необходима за изясняване на конструкцията на ротора.

**ОТГОВОР:** Не разполагаме със спецификацията.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ**

