



**“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**ОТНОСНО: Провеждане на процедура с предмет “Доставка на вентилатори покривни за лабораторните камини в отдел Радиоекологичен мониторинг ”**

**Уважаеми дами и господа,**

Във връзка с постъпили въпроси, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави следните уточнения по техническата спецификация в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП за „Доставка на вентилатори покривни за лабораторните камини в отдел Радиоекологичен мониторинг”:

**1. Въпрос:** Моля за уточнение относно поз.1 от техн.спецификация, а именно:Изисканите вентилатори покривни ли са, или центробежни с едностранно засмукване, които ще бъдат монтирани на покрива ?

**1.1. Отговор:** Центробежни с едностранно засмукване за монтаж на покрив!