



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет
„Доставка на електромагнитни клапани”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Техническа Спецификация – 3 стр.
2.	Количество:	Съгласно Техническа Спецификация – 3 стр.
3.	Срок на доставка:	До 30.12.2013 г.
4.	Гаранционен срок:	Минимум 12 месеца от датата на доставка
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	- Паспорт на изделието; - Ръководство, техническо обслужване, ремонт и експлоатация; - Документи доказващи класификацията по безопасност и сеизмика; - Сертификат от производителя за съответствие на доставката с изискванията на техническата спецификация; - Протоколи от извършените изпитания в завода производител; - Изисквания за съхранение.
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 45 календарни дни
10.	Критерий за оценка на офертите	Най-ниска цена
11.	Съдържание на офертата:	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: - Наименование на участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация; - Информация по всички горепосочени условия за доставка

		(срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документите, които ще съпровождат доставката, каталожна информация); - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоятието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС
12.	Място и начин на представяне на офертата:	Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис - за конкурс по оферти № 25890 с предмет „Доставка на електромагнитни клапани” име, адрес, телефон на участника и лице за контакт
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16: ⁰⁰ ч. на 16 / 09 / 2013г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	Георги Каменов Специалист «Маркетинг» тел: +359 973 7 26 01 факс: +359 973 7 60 27 email: georgik@npp.bg; commercial@npp.bg

Блок: 5, 6

Система: TQ

Подразделение: : сектор “ТИА”,
цех “СКУ”

УТВЪРЖДАВАМ

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2: 
... 22 ... 68 ... 2013 г. / Я. Янков /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2013. 30. АСУ. ТQ. ПСП. 496

за доставка на електромагнитни клапани

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Електромагнитните клапани са предназначени за подаване на отмивъчна вода на задбуталното пространство на помпи 5,6TQ14(24,34)D01.

Доставката включва десет броя електромагнитни клапана.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

- Клас по безопасност: 2-3 съгласно НП-001-97 (ОПБ-88/97). Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;
- Категория по сеизмоустойчивост: 1-ва категория съгласно НП-031-01 Норми проектирования сейсмостойких атомных станций;
- Клас по качество: В съгласно Правила за устройството и безопасната експлоатация на оборудването тръбопроводите на атомни енергийни установки (ПНАЭ Г -7-008-89) или аналогичен.

2.2. Квалификация на оборудването

За клапаните, съгласно “Списък на квалифицираното оборудване”, 30.ОУ.00.СПН.08 се изисква структурна и функционална сеизмична квалификация.

2.3. Физически и геометрични характеристики

- Тип на клапана: нормално затворен, 2/2 пътен;
- Вход/изход: на една ос;
- Флуид: химически обезсолена вода;

- Присъединителни размери: DN10;
- Вид на присъединяването: резбово;
- Налягане на флуида: 6 Bar;
- Температура на флуида: 15°C÷40°C;
- Температура на околната среда 5°C÷50°C;
- Влажност на околната среда: до 80%;
- Пропускателна способност Kv: $\geq 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$;
- Захранващо напрежение: 220VAC (+10%, -15%);
- Консумирана мощност: до 100W;
- Продължителност на включване: ПВ 100%;
- Степен на защита: $\geq \text{IP65}$.

2.4. Характеристики на материалите

- Материал на корпуса: неръждаема стомана;
- Материал на детайлите, контактуващи с флуида: да не влизат в взаимодействие с флуида.

2.5. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Допустими стойности на мощността на дозата в помещението: $> 70 \mu\text{Sv/h}$.

2.6. Нормативно-технически документи

- НП-001-97 (ОПБ-88/97). Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;
- НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций;

2.7. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Срокът на годност да е не по-малък от 10 години.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Изпълнителят трябва да достави оборудването в опаковка и консервация непозволяваща повреди при транспорт и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

В документацията, съпътстваща доставката да се посочат изискванията за съхранение при кратко-, средно- и дългосрочно съхранение на оборудването. Да се посочат и сроковете отговарящи на посочените видове съхранение.

4. Входящ контрол

На доставката ще бъде извършен и специализиран входящ контрол по установен ред в "АЕЦ Козлодуй" съгласно "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ "Козлодуй" №ДОД.КДИК.112.

Документи, които се изискват при доставката:

- Паспорт;
- Ръководство техническо обслужване, ремонт и експлоатация;
- Документи, доказващи класификацията по безопасност и сеизмика;
- Сертификат от производителя за съответствие на доставката с изискванията на техническата спецификация;
- Протоколи от извършените изпитания в завода производител;
- Изисквания за съхранение.

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС ВааН
Инвестиционна програма	2.954.1

Изготвил:

Р-л сектор "ТИА":
/Е. Шербанов/ 20.08.13г.

Проверили:

Р-л направление "Р":
/Ивайло Калев/ 21.08.13г.

Гл. механик "ТККР":
/В. Занков/ 21.08.13г.

Р-л сектор "ОК":
20.08.13г. /К. Монева/