



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“Доставка и монтаж на вентилатори за лабораторните химични камини в отдел
“Радиоекологичен мониторинг”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС № 1: На самата конструкция на вентилаторите има ли надпис с производител, модел, марка и т.н.? Ако има, моля приложете го като отговор (снимка) на нашето питане.

ОТГОВОР: Всички технически характеристики и квалификационни изисквания към вентилаторите, предмет на доставката са посочени в Техническа спецификация № 14.РМ.ТСП.271.

ВЪПРОС № 1: Моля да потвърдите или да коригирате зададения параметър за захранване. Посочените данни са за напрежение от 360V, а нормално би трябвало да бъде 380 V (ако е трифазен източника), тъй като при разлика от нормалния волтаж трябва да бъде предвиден някакъв трансформатор.

ОТГОВОР: Допусната е техническа грешка, захранването да се чете 380 V (трифазен).