



"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена покърка с предмет:

"Доставка на пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчни води от ПОК "Леденика" на "АЕЦ - Козлодуй" ЕАД в природен парк Врачански балкан"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: В техническите изисквания е описана пречиствателната станция, както следва: 1.2. пречиствателна станция, 1.2. шнеков класификатор и 1.3. GPRS модул. Това са отделните компоненти на модула, който се търси или са три самостоятелни, но работещи заедно компонента?

ОТГОВОР: Това са три самостоятелни, но работещи заедно компонента.

ВЪПРОС: По отношение на позиция 1.2. Шнеков класификатор моля да поясните какво се има предвид.

Ако е шнек за изхвърляне на отпадъците от решетката, то:

- Механизиран или ръчен; ако е механизиран мощност
 - Материал на изработка
 - Хоризонтален или наклонен
 - Дължина?
 - Капаците?
- **ОТГОВОР:** Шнек за отделяне отпадъците от кошовата решетка.
- механизиран, (инсталирана мощност $\leq 3,0 \text{квт.}$)
 - полипропилен, PVC, неръжд. стомана
 - няма изисквания
 - няма изисквания
 - 3,6м³/h

ВЪПРОС: Моля за повече разяснения какъв тип трябва дае решетката за груби примеси – ръчна или автоматизирана?

ОТГОВОР: Ръчна.