




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6TK81,82S02”
рег. № в АОП 00353-2015-0019

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. №Ф-637/30.01.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

Моля да ни посочите минимално допустимия пад на налягането на клапана при напълно отворен затвор.

Също така, моля да ни уточните стойността на коефициента K_v . В Техническото задание той е посочен на ниво 3,6 t/h, въпреки че пропускателната способност е посочена като 45t/h.

В случай, че разполагате с данни за максимален разход на работна среда, то тези данни биха ни били от полза за коректно разработване на офертата.

ОТГОВОРИ:

K_v е константа. Определя се опитно. Определя водния поток в кубични метри през вентила за един час при пад на налягане 1 бар.

Минимално допустимия пад се вижда от диаграмата в ТЗ. При напълно отворен вентил делта $P=2$.

45 t/h е максимален разход при напълно отворен регулатор и делта $P=160$. Това е максималния разход.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

